

LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

| Č.M. | NÁZEV MÍSTNOSTÍ | PLOCHA [m²] |
|------|-------------------------|-------------|
| 3.05 | HALA | 24,40 |
| 3.06 | CHODBA | 11,90 |
| 3.18 | CHODBA | 4,10 |
| 3.19 | POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT | 19,30 |
| 3.22 | LODŽIE | 2,60 |
| 3.23 | CHODBA | 4,10 |
| 3.24 | POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT | 19,30 |
| 3.25 | KOUPELNA + WC | 5,70 |
| 3.26 | LODŽIE | 3,40 |
| 3.27 | LODŽIE | 3,40 |
| 3.28 | MÍSTNOST PEČOVATELKY | 12,00 |
| 3.29 | UMÝVÁRNA + WC | 1,80 |
| 3.30 | LODŽIE | 3,40 |
| 3.33 | CHODBA | 4,10 |
| 3.34 | POKOJ + KUCHYŇSKÝ KOUT | 19,30 |
| 3.36 | LODŽIE | 3,40 |
| 3.43 | CHODBA/ POŽÁRNÍ PŘEDSÍŇ | 28,70 |
| 3.44 | SCHODIŠTĚ | 20,80 |
| 3.45 | SCHODIŠTĚ | 20,80 |
| 3.46 | LŮŽKOVÝ EVAKUAČNÍ VÝTAH | 6,00 |


ZMĚNY OPROTI STÁVAJÍCÍMU STAVU
V LEGENDĚ VYZNAČENY ČERVENĚ

LEGENDA POTRUBÍ:

- VODA TOPNÁ 75°C
- VODA VRATNÁ 60°C

POZNÁMKA:

VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA BUDOU OPATŘENA ODVZDUŠŇOVACÍMI ZÁTKAMI.
VEŠKERÉ PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY CHRÁNIČKAMI.
CELÝ ROZVOD BUDE VYSPÁDOVÁN TAK, ABY HO BYLO MOŽNÉ DOKONALE ODVZDUŠNIT A VYPUSTIT.
OTOPNÁ TĚLESA BUDOU PŘIPOJENA POMOCÍ DVOJITÉHO ŠROUBENÍ VEKOLUX A SVORNÉHO ŠROUBENÍ PRO Cu POTRUBÍ.



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

| | | | | |
|--|------------|------------|--|----------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | AZPROJECT spol. s r.o. Plynářenská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341· DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755 | |
| Ing. KADLEČEK JIŘÍ | PETR BAREŠ | PETR BAREŠ | | |
| | | | | |
| KRAJ STŘEDOČESKÝ | | MěÚ KOLÍN | | |
| STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I | | | | |
| AKCE | | | DATUM | 08/2025 |
| STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU SLOVENSKÁ 984 V KOLÍNĚ II SLOVENSKÁ 984, KOLÍN II, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 6255, poz. parc. č. 2515/16 | | | Č.ZAK. | CT24 - 33 |
| | | | FORMÁT | 2×A4 |
| | | | | |
| OBSAH | | | MĚŘÍTKO | Č.VÝKRESU |
| VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS III.NP (+5,600) | | | 1:50 | CT2433 - RUT04 |
| | | | | |