

akce : **REKONSTRUKCE KMOCHOVA DOMU, KUTNOHORSKÁ ULICE Č.P. 50**

specifikace:

1) **OSOBNÍ VÝTAH – technická specifikace**

DRUH ZAŘÍZENÍ :	domovní výtah / vertikální plošina TRAVEL500
NOSNOST :	415 kg
ZDVIH :	7.050 mm
RYCHLOST :	0,15 m.s ⁻¹
POČET STANIC :	3 – neprůchozí
EL. PŘÍVOD :	1PEN 230V / 50Hz / jištění 16A
ŘÍZENÍ :	tlačítkové vnitřní / vnější – samoobslužné
ŠACHTA:	zděná

1. *Pohon*

výtahový stroj s elektromagnetickou brzdou, olejové samo-oběžné mazání, motor 2,2 kW s plynulým rozjezdem a zastavením, přesnost ± 5 mm (frekvenční měnič), 2x navíjecí buben pro nosná lana, ruční nouzový posun, prohlubeň šachty 250 mm.

pohon umístěn:

- v šachtě výtahu (ve spodní stanici) za montážními dveřmi
- nouzové zdroje pro dojetí plošiny do navolené stanice v případě výpadku el. proudu

2. *Kabina /neprůchozí/*

šířka 1.100 mm x hloubka 1.400 mm x výška 2.040 mm

provedení kabiny:

desky lamina dle vzorníku /plošina je vybavena klasickou uzavřenou kabinou/ (osvětlený strop + boční stěny s tlačítkovou kombinací), osvětlení stropu LED bodovkami (dle výběru) podlaha plošiny – duralový plech

velkoplošná tlačítka v líci s povrchem pro 3 stanice, STOP, zvonek, nouzové osvětlení (uvedené ovladače umístěné v profilovaném madle na boční stěně kabiny)

oboustranné komunikační zařízení intercom na mobilní síť GSM

3. *Dveře šachetní 3ks s PO EW 15*

manuální dveře jednokřídlé š= 900 mm / plné s průhledovým oknem, povrchová úprava dveří a rámu KOMAXIT dle odstínu RAL, dveře opatřeny dveřními uzávěrami zabraňujícími otevření mimo stanici, dveřní bezpečnostní obvod uzávěrek + dveřní doteky

dveřní křídla s průhledovým oknem 150 x 1000 mm, vyplněna bezpečnostním sklem hydraulický zavírač

4. *Dveře kabinové 1ks /světelná závora*

elektronická celoplošná světelná závora CEDES nahrazující kabinové dveře, která zajistí okamžité zastavení plošiny při kontaktu obsluhy se stěnou šachty.

5. *Šachta výtahu / není součástí nabídky*

6. *Elektrické vybavení výtahu*

stabilní mikroprocesorové, řízení pohonu VVVF

Popis:

v kabině tlačítkové / samoobslužné (1x stisk) / provedení tabla - nerez

ve stanicích tlačítka přivolávací (1x stisk) se signálem v jízdě / provedení - nerez

ve stanicích magnetický spínač pro zastavování plošiny

šachetní elektroinstalace připravená pro zapojení 3 stanic

7. *Další úkony dodané s výtahem*

- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu
- projekt a prováděcí dokumentace
- doprava na místo stavby a obalový materiál
- začišťovací práce
- revize
- zaškolení obsluhy

8. *Montáž*

- zkouška po montáži a ověření shody
- zkušební provoz

9. *Záruční doba:*

záruka 36 měsíců včetně komponentů od předání výtahu provozovateli

Celková cena zařízení MUSÍ OBSAHOVAT dodávku kompletního zařízení, montáž, revizní zprávu a předání plošiny provozovateli.

2) **PLOŠINA PRO IMOBILNÍ OSOBY (PSD 225) – technická specifikace**

DRUH ZAŘÍZENÍ	: šikmá schodišťová plošina PSD 225
NOSNOST	: 225kg / doprava imobilních osob
RYCHLOST POJEZDU	: 4,5 m./ min
MAX ÚHEL STOUPÁNÍ:	: 45°
VÝŠKA ZDVIHU:	: 1200 mm / délka pojezdu 3,2 m
POČET STANIC:	: 2 STANICE - PŘÍMÉ SCHODIŠTĚ
EL. PŘÍVOD	: 230V / 50Hz / jištění 10A
ŘÍZENÍ	: tlačítkové - nucen s trvalým působením

1. **Pohon**

- elektrický, umístěný přímo v plošině, elektromotor Siemens 400W
- samo-navíjecí el. kabel jedoucí s plošinou
- nárazové spínače /zabraňující rozjezdu proti překážce/
- řídicí obvod plošiny 24 V =

2. **Vedení plošiny / přímé / kotevní do stěny na levé straně schodiště**

- vlastní vodící zábradlí, 2x ocel. trubka d=50mm /součást dodávky plošiny/
- provedení vodících trubek: ocelová trubka – prášková barva KOMAXIT dle RAL**
- vodící trubky kotveny do stěny, min. šířka schodiště 1.200 mm
- parkování plošiny ve spodní stanici ve sklopené poloze

3. **Vybavení plošiny / provedení plošiny dle ČSN EN 81-40**

- sklápěcí podlahou **800 x 900 mm** a boční stěnou se sklopnou zábranou
- dvěma výjezdovými klapkami / automatické sklápění
- sklápěcí plošinou pro vozíčkáře / ruční sklápění – automatické za příplatek
- povrchová úprava plošiny: ocelový plech – prášková barva KOMAXIT dle RAL**
- podlaha - protiskluzový povrch /ALTRO/
- minimální rozměr plošiny ve složené poloze – 300 mm

4. **Ovládání**

na plošině:

- tlačítkovým ovladačem v rámu kabiny pro směr – nahoru / dolů
- signálka zelená, v provozu
- tlačítko STOP, zvonek
- přenosný a odnímatelný ovládač se všemi funkcemi

v horním / dolním nástupišti:

- přivolávače v horní a dolní stanici
- součástí přivolávačů je návod a symbol vozíčkáře
- přenosný odnímatelný ovládač se všemi funkcemi (pro doprovod vozíčkáře)

5. **Zvláštní úkony dodané s plošinou**

- připojení hlavního přívodu k nové plošině
- tabulky a provozní předpisy v předepsaném provedení a rozsahu
- prováděcí dokumentace
- vstupní revize
- zaškolení obsluhy

6. **Montáž**

- zkouška po montáži a ověření shody
- zkušební provoz

7. **Záruční doba:**

záruka 36 měsíců včetně komponentů od předání výtahu provozovateli
Celková cena zařízení MUSÍ OBSAHOVAT dodávku kompletního zařízení, montáž, revizní zprávu a předání plošiny provozovateli.