


**POZNÁMKA:**

1. NAPOJENÍ BUDE PROVEDENO ODBOČNÝMI TVAROVKAMI DN/200 (V PŘÍPADĚ STÁV. PŘÍPOJKY DN 150 BUDE ZA KOLENEM OŠAŽENA REDUKCE NA DN 150)
2. PŘESNÁ NIVELETA PO OBNAŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

GENERÁLNÍ ZPRACOVATEL:			<b>TIMAO s.r.o.</b>	tel: 734 844 007 www.timao.cz	E-MAIL: info@timao.cz IDDS: epzvwqw IČO: 050 89 425 DIČ: CZ 050 89 425
OBJEDNATEL:			Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I	SMLOUVA: S230717-1 ZE DNE: 07.09.2023	
NÁZEV AKCE:		Rekonstrukce kanalizačních stok, komunikace, VO a sadové úpravy, ul. Boženy Němcové, Kolín			HIP: Ing. Karel Kříž, Ph.D. ID AKCE: 240726 DATUM: 07/2024 REVIZE: 000-25-01-20 STUPEŇ: DPS KÓD K. Ú.: 668150
MÍSTO STAVBY:		Kolín	KATASTR:	Kolín	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Karel Kříž, Ph.D.	VYPRACOVALI:	Lucie Valíčková Ing. Karel Kříž, Ph.D.	MĚŘÍTKO: 1:50 POČET A4: 1x A4
ČÁST:		2.3.4.4 - VODNÍ DÍLO (JEDNOTNÁ KANALIZACE)			OZNAČENÍ DOKUMENTU:
NÁZEV DOKUMENTU:		VZOROVÉ NAPOJENÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY			2.3.4.4 D.1.f

Veškeré části tohoto dokumentu (není-li na nich uvedeno jinak) jsou duševním vlastnictvím společnosti TIMAO s.r.o. a objednatelem smí být využívány jen pro účely dané smlouvou či objednávkou. Jiné využití, kopírování a poskytování dalším osobám je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti TIMAO s.r.o.