

Ze dne: 31.03.2025
Číslo jednací: 025070254967
Vyřizuje: Olga Krčmářová
Tel.: 607 301 906
Datová schránka: 7tdtvt
E-mail: olga.krcmarova@energiekolin.cz
Datum: 25.04.2025

Kristýna Anna Vaško
Dlouhá č.p. 75
280 02 Radovesnice I

Kolín parc. č. 3895, 429, 432/3, 432/4, 7641, Kanalizační přípojka Kolín - Borky, Brankovická 1007, Kolín V, 28002 (územní nebo stavební řízení - s návrhem napojení domu na vodohospodářské sítě)

Investor: LTC Kolín - tenis club, Kolín, Kolín V, Brankovická, č.p. 1007, 28002

V zájmovém území provozuje společnost Energie AG Kolín a.s. vodovod a oddílnou splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu.

S kanalizační přípojkou souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- Tlaková kanalizační přípojka bude provedena z potrubí PE100RC De 40/3,7 mm SDR 11 PN 16 a to napojením na stávající odbočku z potrubí PE100 De 40x3,7 mm SDR 11 ukončenou na hranici pozemku v ul. Brankovická. Osazení čerpací jímky (AQ SPOL s.r.o.), čerpadla, ovládání a elektroinstalaci musí provádět odborná firma. K tlakové části kanalizační přípojky předloží investor protokol o tlakové zkoušce

Samotnou realizaci přípojky je nutno po obdržení stavebního povolení dohodnout s vedoucím provozu kanalizací Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz.

Přípojka bude provedena v souladu s ČSN 75 5411, uložení sítí v zemi podle ČSN 73 6005.

Závěr:

Upozorňujeme investora, že **dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů musí být s naší společností **uzavřena smlouva o odvádění splaškových vod**. Tato smlouva bude uzavřena na Zákaznickém oddělení (Orebitská 885, Kolín IV, tel: 321 737 171, 607 070 071) na základě podané **Příhlášky odběratele v době zahájení vypouštění**. Formulář „**Žádost o zřízení kanalizační přípojky a žádost o uzavření smlouvy o odběru vody a odvádění odpadních vod** včetně její projektové dokumentace je evidován u naší společnosti pod číslem **7174/25**.

Obecná ustanovení:

- Toto vyjádření v žádném případě nenahrazuje souhlas vlastníka sítí s napojením ve věcech majetkových.

Činnosti před realizací:

- Podmínkou připojení kanalizační přípojky k vodohospodářským sítím je sjednání Smlouvy o odvádění odpadních vod (dále jen Smlouvy). Smlouvu si sjednáte na Zákaznickém oddělení (Orebitská 885, Kolín IV, tel: 321 737 171, 607 070 071) na základě podané Příhlášky odběratele.
- Při návrhu i realizaci napojení nemovitosti na vodohospodářské sítě je nutné respektovat Technické požadavky (které je možné získat na internetové adrese www.energiekolin.cz nebo na technickém úseku společnosti Energie AG Kolín a.s. včetně příslušných zákonů a technických norem.

Činnosti v průběhu realizace:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných Energie AG Kolín a.s. Vytyčení vodohospodářských sítí provede Energie AG Kolín a.s. – pro vodovodní řad Roman Nekvapil, tel: 603 557 121, roman.nekvapil@energiekolin.cz, pro kanalizační stoku Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).

- Napojení kanalizační přípojky bude provedeno se souhlasem pracovníka provozu Energie AG Kolín a.s. – Aleš Masopust, tel: 603 557 109, ales.masopust@energiekolin.cz. Řádné provedení napojení bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem Energie AG Kolín a.s.
- Kanalizační stoka je vedena na ČOV. Vzhledem k tomu, že dešťové vody zatěžují tuto ČOV je nutné likvidovat tyto vody v místě vzniku v souladu s Vyhláškou č. 501/2006 Sb. Oddělení odpadních vod je nutné striktně dodržet.
- Před kolaudací (resp. před zahájením užívání stavby či při závěrečné kontrolní prohlídce) bude společnosti Energie AG Kolín a.s. doloženo geodetické zaměření skutečného provedení a kanalizační přípojky před zásypem potrubí včetně souřadnic (upřednostňujeme digitální formu dat).

Toto vyjádření společnosti Energie AG Kolín a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


ENERGIE AG 33
Kolín a.s.
Orebitská 885, 280 02 Kolín IV
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Olga Krčmářová
technický pracovník dokumentace

Přílohy: Mapa_O25070254967.pdf