

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název zadavatele:	Správa městských sportovišť Kolín, a.s.
Sídlo zadavatele:	Masarykova 1041, 280 02 Kolín
IČO:	27946576
Osoba oprávněná jednat za zadavatele	Martin Slavík, předseda představenstva, Mgr. Jiří Tuček, místopředseda představenstva
Název veřejné zakázky:	Retoping povrchu atletického stadionu Mirka Tučka v Kolíně

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1

Ve věci certifikace World Athletics (WA), Class 2 obnovy retopingu, jsme oslovili výrobce systému sportovního povrchu, který následně oslovil organizaci WA s dotazem na certifikaci stávajícího povrchu, dle vámi zveřejněného zadání. Bylo odpovězeno následující:

- a) K tloušťce povrchu WA uvádí, že retoping typu SP musí mít minimální tl. 4 mm.*
- b) Na stávajícím povrchu může být proveden maximální počet dvou retopinguů vč. nového.*
- c) Před provedením nového retopingu musí být stávající povrch obroušen.*
- d) Dále je vyžadována produktová zkouška v akreditované laboratoři WA, která prokáže, že nová kombinace povrchu staré základní vrstvy splňuje specifikace WA pro testování sportovní povrchu.*
- e) Dále WA uvádí, že dráha s novým retopingem může být certifikována pouze do maximálního celkového stáří 24 let od původní instalace.*

Odpověď

Zadavatel posoudil všechny okolnosti, které se týkají certifikace World Athletics, Class 2 a rozhodl, že upraví předmět veřejné zakázky s názvem „Retoping povrchu atletického stadionu Mirka Tučka v Kolíně“.

Předmětem zakázky bude kompletní obnova povrchu atletického stadionu. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i přípravné práce včetně odstranění/úpravy stávajícího povrchu, nástřiku a následného značení v souladu s Pravidly atletiky.

Součástí předmětu plnění nebude zajištění certifikace World Athletics, Class 2.

Zadavatel dále zveřejňuje odpovědi na doplňující dotazy uchazeče:

- Na stávajícím sportovním povrchu nebyl v minulosti proveden kompletní retoping. Byly realizovány pouze lokální opravy, konkrétně v sektoru pro hod oštěpem.
- První instalace sportovního povrchu byla provedena v roce 2010.
- Zadavatel upřesňuje požadavek na výšku provedeného retopingu. Retoping bude proveden ve dvou vrstvách nástřiku, které se aplikují protisměrně. Celková tloušťka aplikace bude 2-3 mm. Retopingový nástřik musí být kompatibilní s původním povrchem, tj. Stobitan SC.

Změna zadávací dokumentace

Zadavatel dále oznamuje úpravu zadávací dokumentace, a to z důvodu nového způsobu přihlášení do E-ZAK. Nově se do E-ZAK dodavatel přihlašuje přes qProfil, který nahrazuje dosavadní přihlášení přes CDD.

Komunikace

Zadavatel komunikuje s dodavateli v souladu s ust. § 211 odst. 1 ZZVZ zásadně písemně. Písemná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky (s výjimkou případů podle ust. § 211 odst. 3 ZZVZ). Zadavatel upřednostňuje komunikaci prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále jen „elektronický nástroj“), nejsou však vyloučeny i jiné prostředky elektronické komunikace, které jsou v souladu se ZZVZ.

Pro komunikaci se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje je dodavatel povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje zadavatele.

Elektronický nástroj je dostupný na <https://zakazky.mukolin.cz/>.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: <https://ezak.cz/manualy>.

Dodavatel je povinen provést registraci či ověření identity přes systém [FEN.cz qProfil.cz](https://fen.cz/qprofil.cz) dostupný na: <https://qprofil.qcm.cz/https://fen.cz/#/registrace> viz manuál, str. 9 a násl.

Zadavatel zejména upozorňuje, že správce systému [FEN.cz qProfil.cz](https://fen.cz/qprofil.cz) si vyhrazuje čas na vyřízení žádosti o registraci či ověření identity uživatele dle manuálu, proto Zadavatel doporučuje dodavateli či účastníkovi, aby registraci či ověření identity provedl s dostatečným časovým předstihem.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení a registrace v systému E-ZAK ([FEN/CDD-qProfil.cz](https://fen.cz/qprofil.cz)) kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na e-mailu: podpora@ezak.cz.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

Přílohou tohoto Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 je:

- Výzva k podání nabídky_rev 260417
- Priloha_01_Titulni_list_nabidky_rev260417
- Soupis dodávek a souvisejících prací_rev 260417
- Priloha_03_Návrh smlouvy o dílo_rev 260417
- Rez vrstvou_rev260417

Uvedené přílohy jsou zároveň zveřejněny na profilu zadavatele v oddíle Zadávací dokumentace.

Prodloužení lhůty k podání nabídek

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6. 5. 2026, 10.00 hod.

Toto Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1 je zveřejněno na profilu zadavatele.

V Kolíně dne 17. 4. 2026

Správa městských sportovišť Kolín, a.s.