

Dodatečné informace č. 3

k zadávacím podmínkám na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Stavba místní komunikace v ulici Za Dvorem, Kolín-Štítary“

Dotaz č. 1:

„V zadávací dokumentaci pro uvedenou veřejnou zakázku je ve výkazu výměr SO101 u položky č. 24 – Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální „množství“ 1 kus, což nesouhlasí s uvedeným množstvím v položce č. 25 až 31 – dodávka betonových a litinových dílců „množství“ 6 kus. Neměla by položka č. 24 být uvedena správně 6 kus?“

Odpověď na dotaz č. 1:

Skutečně je zde chyba – **v SO 101 u položky 24 má být specifikováno 6 ks.** Tato položka značí zřízení (nebo-li montáž) všech následujících (dodávek) položek vpustí.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace k veřejné zakázce a jejich příloh zůstávají nezměněny.

V Kolíně dne 23.03.2016

S pozdravem



MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN
odbor regionálního rozvoje
a územního plánování
Karlovo náměstí 78
280 12 KOLÍN I.
12.01

Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru

