


POZNÁMKA

- MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h
 ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
 - MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m³/h
 ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
 - STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM
 NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE
 OSAZENÁ DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
 - OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA - ZAJISTÍ
 STAVBA, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PRŮTOČNÁ
 PLOCHA MŘÍŽKY S_{min}=0,02 m²
 - 2x OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO
 KŘÍDLA - ZAJISTÍ STAVBA, MŘÍŽKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA
 VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘNÍ, MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU JE UMÍSTĚNA
 V HORNÍ ČÁSTI DVEŘÍ
 - DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI
 BYLA MEZERA 20-25 MM
 - VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO
 ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
 - VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO
 ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
 - POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ
- MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

SCHÉMA OBJEKTU



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VYHLEDÁNÍ DODAVATELE

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Jiří SVOBODA projekce vzduchotechnických zařízení ČKAIT 0700995 Jezbořice čp. 88, 530 02 Pardubice e-mail: svoboda.66@seznam.cz	
Ing. Jiří Kadleček	Jiří Svoboda	Jiří Svoboda	FORMÁT	2×A4
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí č.p. 78, 280 12 Kolín I	STAVEBNÍK: Město Kolín, Karlovo náměstí č.p. 78, 280 12 Kolín I	MÍSTO STAVBY: Zahradní č.p. 764, 280 02 Kolín III, st. parc. č. 5503	DATUM	06/2016
STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO ROZŠÍŘENÍ BARU V OBJEKTU KINA 99 ZAHRADNÍ č.p. 764, 280 02 KOLÍN III D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA			ÚČEL	DPS, DVD
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	CT16-15
PŮDORYS STŘECHY (+11,300)			ZMĚNA	
			ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU CT1615 - RVZT03