



FOTOPŘÍLOHA

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
REVIZE: R.0 – 07/2016

GYMNÁZIUM KOLÍN ŽIŽKOVA 162 OPRAVA STŘECHY GYMNASTICKÉHO SÁLU

ZPRACOVAL: Ing. Martin Outlý

DATUM: 7.7.2016
ZAK. Č.: 06-2016
ARCH. SOUBOR: D-1-1a_003_.doc

Příloha č.:

D.1.1.a-003

Paré č.:




Foto č.	Popis	Fotografie
001	Pohled na střechu gymnastického sálu se světlíky.	
002	Pohled na střechu gymnastického sálu se světlíky (ze strany větracích křídel světlíků).	
003	Celkový pohled na střechu gymnastického sálu a navazující ploché střechy sousedních chodeb a sousední hlavní tělocvičny.	




Foto č.	Popis	Fotografie
004	Pohled z úrovně terénu na vestavbu gymnastického sálu, vstup do skladu a chodby. Uprostřed luxferové okno.	
005	Návaznost ploché střechy sálu na obvodovou zeď původní budovy školy v nejvyšším bodě pultové střechy.	
006	Konstrukce stávajícího světlíku "STAKO", ocelová konstrukce pro tzv. "beztmelého zasklení" a dvojité zasklení (drátosklo + čiré sklo).	




Foto č.	Popis	Fotografie
007	Pohled na střechu z interiéru gym sálu, podhled FEAL, vč. obkladu ostění světlíku.	
008	Pohled na střechu z interiéru gym sálu, podhled FEAL, vč. obkladu ostění světlíků.	
009	Detail obkladu ostění světlíku.	






Foto č.	Popis	Fotografie
010	Detail přesahu pultové střechy gym sálu, s okapem.	
011	Detail přesahu střechy sálu, spodní líc nosné konstrukce 2xU22, nad nimi VSŽ trapézové plechy, ukončení lemem z ocelového plechu a okapem.	
012	Boční atika střechy gym sálu s návazností na okap, svod a sousední pultovou střechu.	

Foto č.	Popis	Fotografie
013	Utržená boční atika pultové střechy, vyzděná přímo na tepelnou izolaci EPS.	
014	Návaznost pultové střechy gym sálu na obvodovou stěnu školy (z boční strany, po spádu střechy).	
015	Detail hlavního svodu z okapu střechy gym sálu. Odtok na sousední pultovou střechu.	