

Ledvina Miroslav

Od: Petr Paseka <petr.paseka@artechnic-schreder.cz>
Odesláno: 3. května 2016 13:59
Komu: Ledvina Miroslav
Kopie: Tomáš Bartoš
Předmět: Re: Světelně tech. výpočet Kolín - 15 - kop
Přílohy: Akce Na Patnácti kopách.pdf; VO Kolín - Na Patnácti kopách.pdf

Dobrý den,
doporučujeme pokračovat s osvětlením jako v první části:
rosteče svítidel asi 30 m;
svítidla VOLTANA 2 / 16 LED / 350 mA / 5137 / WW / 20 W;
vzdálenost sloupů od komunikace asi 0,5 m až 1 m.

Můžeme tedy použít původní výpočet osvětlení a zprávu.

S pozdravem

Ing. Petr Paseka

Světelný technik | Lighting Designer

Artechnic - Schréder a.s

Vinohradská 74 | 130 00 Praha 3

T + 420 222 522 930 |



M + 420 603 164 603