

LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ TRASA PŘÍPOJKY NN – KABEL CYKY 4 x 50 – ZUSTANE ZACHOVÁNA

STÁVAJÍCÍ ZRUŠENÁ TRASA PŘÍPOJKY NN – KABEL CYKY 4 x 50

NOVÁ TRASA PŘÍPOJKY NN

KABELOVÁ SPOJKA NN

Kabely budou uloženy v technickém pásu v hl. 700mm. Pod komunikacemi a přejezdovými plochami budou uloženy do ochr, trubek nebo kabelových žlabů v hl. 1000mm.
Při ukládání nutno respektovat prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3/N/PE ~ 50Hz , 230/400V
SÍŤ: TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
NADPROUDOVÝM JISTÍCÍM PRVKEM

STAVEBNÍK:	MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78 280 12 KOLÍN I IČ: 00235440		ING.JOSEF DOLEŽAL MAŠKOVA 260 588 56 TELČ II
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ		
OBEC:	OVČÁRY (533572)		ING.LUDMILA JELÍNKOVÁ 675 03 NÁRAMEČ 1
KATASTR:	OVČÁRY U KOLÍNA (717096)	DATUM: KONTROLOVAL:	
STAVBA:	PRŮMYSLOVÁ ZÓNA KOLÍN - OVČÁRY SEKTOR E - KANALIZACE, VODOVOD	FORMÁT	2 A4
		DATUM	02/2016
OBJEKT:	PŘELOŽKA KOMUNIKACE A PŘÍPOJKY NN	STUPEŇ	DUR/DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	35916
		MĚŘÍTKO	1 : 1000
VÝKRES:	SITUACE PŘÍPOJKY NN	ČÍSLO VÝKRESU:	35916P2. 101
		PARÉ:	
		ZMĚNA:	