

Dodatečné informace k veřejné zakázce s názvem

„Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulicích Třešňová, Jabloňová, Na Patnácti kopách, U Cihelny, Kolín IV“

Dotaz č. 1

V ZD i ve VV je uvažováno se svítidlem VOLTANA 2 / 16 LED / 350mA/ 5102/ WW / 20 W, ale světelně technický výpočet je proveden se svítidlem VOLTANA 2 / 16 LED / 350mA/ 5137 / WW / 20 W. Lze tuto informaci chápat jako variantní s tím, že si uchazeč může mezi těmito optikami vybrat? Pokud ano, má uchazeč doložit světelně technický výpočet pro optiku 5102 a dodržet parametry, které jsou stanoveny ve výpočtu pro optiku 5137 (třidu, odsazení, rozteče,...)?

Odpověď č. 1

Při přepisu VV došlo k chybnému uvedení optiky. Dle specifikací je rozdíl mezi těmito typy optiky minimální. Pro účely soutěže veřejné zakázky se použije typ, který je ve výkazu výměr nebo jeho ekvivalent.

S pozdravem

Ing. Martin Tichý
vedoucí odboru

