

Vaše čj. (zn.):
Naše čj.:
Naše zn.: OSBN ZAKÁZKA 11987/2012

Vyřizuje: Marie Nosková
Telefon: 321 748 268
E-mail: marie.noskova@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 2/3

Datum: 26.10.2012

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dne 25.10.2012 proběhla prohlídka místa budoucí zakázky v mateřské škole v Bachmačské ulici, ze které vyplynuly nejasnosti, jež tímto upřesňuji:

1. V místnosti 1.12 bude provedena výměna svodu dešťové vody ze střechy MŠ, který je skrytý v obvodové stěně v rozsahu zakomponování svodu do stávající střešní krytiny, výměna potrubí v délce do 4 m, začištění zdí, bude realizována z vnitřní části objektu;
2. z výkazu výměr ruším položku pořadové číslo 54, 55 a 56;
3. neoznačená položka ve výkazu výměr „pokládka lina vč. lepené lišty“ bude v celkové ploše cca 25 m², lino bude v zátěžové třídě PVC 31;
4. neoznačená položka ve výkazu výměr „dveře shrnovací – koženkové dl. 2,8 m – 2 ks“ budou výšky cca 2,55 m od podlahy po průvlak.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KOLÍN
odbor správy bytových
a nebytových prostor

Ing. Josef Michalčík
vedoucí OSBN