

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO - 1545 - 2/2015/PD

Kolín 13. 1. 2016

Ing. Dan Krejčí  
AF-CityPlan s.r.o.  
Magistrů 1275/13  
140 00 Praha

AF-CITYPLAN s.r.o.	
Praha	
došlo dne:	20. 01. 2016
č.j.:	205/16
přiděleno:	Bejál

Počet listů: 1  
Příloha: 1/PD

## Koordinované stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva

(Vyřizuje za PO: nprap. Ing. Jana Voborová, tel.: 950 885 161, e-mail: jana.voborova@sck.izscr.cz)

(Vyřizuje za OOB: por. Ing. Karel Kroupa, tel. 950 885 155, e-mail: karel.kroupa@sck.izscr.cz)

<b>Místo stavby</b>	: k.ú. Kolín, Kolín IV, č. parc. 1605/1, 2808/13, 2808/21, 2895/3, 2896, 3029/4, 30029/20. 3031/1, st. 915
<b>Název stavby</b>	: Modernizace autobusového nádraží v Kolíně
<b>Stavebník – investor</b>	: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín
<b>Předložená dokumentace</b>	: Dokumentace ke stavebnímu řízení
<b>Zpracovatel PBŘ</b>	: PBŘ nepředloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), a dle ustanovení § 10 odst. 6) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 18. 12. 2015** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

## **souhlasné koordinované závazné stanovisko s podmínkami.**

### **Podmínky:**

V průběhu stavebních prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

Požární hydranty, které se nacházejí v dotčeném území, budou i nadále přístupné (parkovací a odstavná místa nebudou umístěna tak aby bránila přístupu k požárním hydrantům).

Trvale si ve své dokumentaci ponecháváme předloženou průvodní zprávu.

K vlastní akci není na úseku ochrany obyvatelstva připomínek. Upozorňujeme ale, že místo stavby se nachází v zóně havarijního plánování Areál Lučební závody Draslovka a.s. Kolín. V případě mimořádných událostí je podle § 24 odst. 1 písm. b) zák. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů právnická a podnikající fyzická osoba povinna zajistit občanům informaci o hrozcích mimořádných událostech a plánovaných opatřeních, varování, ukrytí, popř. evakuaci.

### **Poučení**

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



plk. Ing. Vladimír Dynybyl  
ředitel územního odboru  
rada

Střešický záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
25