



Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

24.01.2017

Číslo jednací:

O17070035896

Vyřizuje:

Jiří Funda

Tel.:

321737183

Fax:

321712326

E-mail:

jiri.funda@vodoskolín.cz

Datum:

24.01.2017

Aleš Jambor

Havelcova č.p. 70

28002 Kolín III (Kolín)

Kolín, parc. č. 841/8, Stavební úpravy místní komunikace v ul. Pod Vinicí, Kolín-Sendražice (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Kolín, Kolín, Kolín I , Karlovo náměstí č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost VODOS, s.r.o. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.


Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Požadujeme zachování funkčnosti a přístupnosti všech hydrantů, šoupat, zemních souprav a šachet v průběhu výstavby a přizvání ke kontrole této podmínky i po dokončení akce. Dále požadujeme úpravu vnějších znaků vodovodu (poklopy zemních souprav šoupat a hydrantů) a kanalizace (poklopy revizních kanalizačních šachet) v případě změny nivelety komunikace při realizaci povrchů vozovky.
- Ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. Tam, kde není možné dodržet ochranné pásmo, požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od vnějšího líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení navrženého vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korytek popřípadě chráničky. V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, je potřeba před uložením plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi VODOS, s.r.o. Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz a **před dokončením akce musí být vydán písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede VODOS, s.r.o. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolín.cz, Pavel Konývka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolín.cz .
- Křížení je nutno řešit kolmá. Jako provozovatel doporučujeme výměnu šoupat a hydrantů včetně zemních souprav na vodovodní řadu a výměnu šoupat a zemních souprav na vodovodních přípojkách.
- Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení VODOS, s.r.o. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

- Stavba leží v ochranném pásmu II. stupně – vnější část vodních zdrojů pro město Kolín. Výstavba nesmí negativně ovlivnit jakost a zdravotní nezávadnost podzemních vod a to za předpokladu, že budou provedena taková opatření, kterými se vyloučí možnost znečištění podzemních vod škodlivými látkami.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

 **VODOS Kolín**
VODOS, s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III.
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

S pozdravem

Ing. Alexandr Novotný
jednatel společnosti

