



Napojení na stáv.stoupačky provést pod stropem 2.NP a rozvody vést v podvěsu.

Tělesa umístit 250mm od podlahy.

Prostupy stropem dilatovat chráničkou a zakrýt rozetami!

Na radiátory osadit odvzdušňovací ventil a uzavírací ventil (po zaregulování odstranit ovládací prvky).

Rozpis potrubí:

- ocel.potrubí 3/8"

23,5 bm

HIP: Petr Nobilis	ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kutnohorská 179 KOLÍN - REKONSTRUKCE SOC. ZAŘÍZENÍ VE 3.NP	Investor: Město Kolín, Karlovo nám.78, 280 02, Kolín	
Vypracoval: Petr Nobilis		Číslo zakázky:	
Schválil: Petr Nobilis		Status dok.:	
Petr Nobilis - autorizovaný technik pro pozemní stavby Nebovídy 142, 280 02 p.Kolín, IČO 714 17 052 e-mail nobilis.petr@seznam.cz, tel. 724 126 857	Druh dok.: Zdravotně-technické instalace	Ref.ozn.:	Kód dok.:
Měřítko : M 1 : 50	Název dok.: Půdorys topení	Č.dok.: ZŠWC - 3 ÚT	
		Index zm.	Datum vydání: 05/2017
			List/počet: 1