

LEGENDA:

KABELOVÉ VEDENÍ VO	
KABELOVÉ VEDENÍ VO (CIZÍ INVESTICE)	
STOŽÁR VO PATICOVÝ v. 8 m SE SVÍTIDLEM NA VÝLOŽNÍKU v. 2 m a dl. 1,5 m S ČÍSLEM DLE PROJEKTU	
STOŽÁR VO PATICOVÝ v. 5 m SE VŠESMĚROVÝM SVÍTIDLEM	
STOŽÁR VO SE SVÍTIDLEM (CIZÍ INVESTICE)	
RUŠENÉ ZAŘÍZENÍ	
KOMUNIKACE	
ZAPÍNAČÍ MÍSTO	

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ ZAŘÍZENÍ VO:

3~+ PEN, 231 V, 50Hz, TN-C


OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:


AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

KOOPERANT:

 Sdružení IPM, s.r.o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : NA JAROVĚ 4, 130 00 PRAHA 3 tel.: 272 704 442, 603 472 533 e-mail: sdruzeni.ipm@tiscali.cz				
Odp. projektant Ing. Kočí	Vypracoval Ing. Krupička	Přezkoušel Ivo Spilka	ČÍSLO ZAKÁZKY ARCH. ČÍSLO	IPM/S-001/2016 IPM16167a

 FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz			Pare:
HIP	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	
Místo stavby:	Kolín		Katastr: K.Ú. Kolín - 668150
Investor:	město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1		

Akce:	Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická	Stupeň: DÚR+DSP
		Datum: Srpen 2016
Část:	C. Stavební část C.5 SO 401 - Veřejné osvětlení	Měřítko: -
		Formát: D3 3xA4
Příloha:	Schéma veřejného osvětlení, stávající stav a demontáže	Číslo přílohy: C.5.4