

POD KABELOVÉ LOŽE BUDE ULOŽEN ZEMNÍČÍ VODIČ FeZn \varnothing 10mm, NA KTERÝ BUDOU STOŽÁRY PŘÍZEMNĚNÝ. VODIČ BUDE SPOJEN SE STROJENÝMI ZEMNÍČI, VYSKYTUJÍCÍMI SE V TRASE VÝKOPU.

Akce:	Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická	Stupeň: DÚR+DSP
		Datum: Srpen 2016
Část:	C. Stavební část C.5 SO 401 - Veřejné osvětlení	Měřítko: -
		Formát: D3 3xA4
Příloha:	Schéma veřejného osvětlení, nový stav	Číslo přílohy: C.5.5