

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE

DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ KAZETOVÉ

D01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 46

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	900/1860 průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídle kazetové do jednoduché obložkové zárubně</p> <p>povrchová úprava : nátěr hnědou barvou olejovou krycí</p> <p>kování : 2x závěs zasekávaný jednoduchý novodobý 1x oboustranně klika se štítkem novodobá hliníková 1x zámek zadlabávací</p> <p>počátek 20.století, kování 2.pol.20 století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <ul style="list-style-type: none">- umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace- napojení na elektroinstalaci <p>odstranit : křídlo včetně kování</p> <p>zárubeň: repase - truhlářská oprava : - odstranění starých nátěrů - vytmelení nerovností - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>křídlo: - nové křídlo - replika křídla dveří D02</p> <p>kování : - 3x závěsy zasekávané kuličkové pod barvou - nátěr krycí v barvě dveří - 1x zadlabávací zámek oboustranně s mosazným štítkem a klikou, typ Elegant, dohledat historický kus</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE

DVEŘE KAZETOVÉ S OKÉNKEM

D02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 66

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	740/1830 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dřevěné dveře kazetové jednokřídlové v obložkové zárubni , okénko v horní kazetě, provizorně zakryté</p> <p>Povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí</p> <p>Kování : 2x závěsy křížové na ocelovém trnu 1x myšákový zámek bez kliky + 1x štítek bez kliky 1x petlice s visacím zámkem</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr krycí barvou - v barvě dveří</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>nekvalitní provedení nátěrů, jinak zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>zárubeň a křídlo : - odstranění starých nátěrů - otvor v kazetě vysadit dřevem - vytmelení nerovností - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - zámečnická oprava myšákového zámku, zprovoznit - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken</p>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE

DVEŘE SVLAKOVÉ NA OCHOZ

D03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 67

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	770/1900 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dřevěné dveře svlakové jednokřídlové v obložkové zárubni, otvor pro okénko, zakrytý pletivem, pobití lištami, do kamenného ostění</p> <p>Povrchová úprava : barva hnědá, olejový nátěr krycí</p> <p>Kování : 3x závěsy táhlové na ocelovém trnu 1x myšákový zámek s kovanou klikou, bez štítku a kliky na druhé straně</p> <p>povrchová úprava kování : nátěr krycí barvou - v barvě dveří</p> <p>2.pol. 19.století</p> <p>nekvalitní provedení nátěrů, jinak zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>zárubeň a křídlo : - odstranění starých nátěrů - otvor osadit otevíravým zaskleným okénkem - vytmelení nerovností - v případě zjištěných poškození po odstranění nátěrů poškozené části vyříznout a vysadit zdravým dřevem - nová povrchová úprava - olejový nátěr krycí, odst. podle průzkumu barevnosti</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - zámečnická oprava myšákového zámku, zprovoznit - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - chybějící kusy nahradit replikami podle zachovalých vzorů - nová povrchová úprava - nátěr krycí v barvě oken</p>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE

DVEŘE DO ZVONICE

D04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 108

DRUH	výplň otvoru kovářská a tesařská
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kovaná ocel, dřevěný masiv
ROZMĚR	1150/1890 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlové svlakové pobíjené kovanými pláty, ocelovými pásy diagonálně kříženými a kovanými nýty, s diagonálním zamřížovaným průzorem v kamenném ostění</p> <p>povrchová úprava : ocel - kovářská černá, dřevo - bezpovrchové úpravy</p> <p>kování : 1x původní kovaný myšákový zámek, 1x zachovalý původní štítek, 1x přídavný myšákový zámek 2x závěsy kované táhlové 1x petlice novodobá na kované oko v ostění + visací zámek 1x klepadlo novodobé - seriový kovový výlisek, imitace zlacení</p> <p>povrchová úprava kování: kovářská černá</p> <p>renesance, 16.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>odstranit : - novodobé prvky - petlice, visací zámek, klepadlo - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci</p> <p>křídlo: - kovářská a tesařská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>kování: - kovářská oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury - osadit ručně kované madlo, - povrchová úprava madla - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátora nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> <p>barevnost prvku bude stanovena podle průzkumu barevnosti v součinnosti projektanta a restaurátora</p>
	 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> • Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem • barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace • Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE

SVLAKOVÁ DVÍŘKA DO TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ

D05

NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevo - masiv
ROZMĚR	500/700 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>jednokřídlová dvířka svlaková do tesařské zárubně</p> <p>povrchová úprava : hoblovaní uběrákovým hoblíkem olejová lazura, odst. světlý dub</p> <p>kování : 2x kované závěsy táhlové 1x kovaná petlice s kovaným visacím zámkem</p> <p>povrchová úprava : kovářská matná grafitová čern</p>
NÁVRH	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem Vzorky všech povrchových úprav včetně barevnosti budou předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace (odstín lazury může být na základě vzorku korigován)
PŘÍLOHY	D05.1 - NOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE

SVLAKOVÁ DVÍŘKA DO TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ - PŘÍLOHA

D05.1

POPIS

- 2x kované závěsy táhlové
- x kovaná petlice s kovaným visacím zámkem


povrchová úprava :

- kovářská matná grafitová čern

spojovací prostředky :

- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH



POZNÁMKY

- výroba kování bude zadána dodavateli, který má zkušenost s prací pro památkově chráněné objekty
- vzorky kování včetně povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE


KAZETOVÉ DVEŘE DO TESAŘSKÉ ZÁRUBNĚ

D06

NOVÝ PRVEK

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice - ochoz
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	750/1900 průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře jednokřídlé kazetové do tesařské zárubně s obložkou</p> <ul style="list-style-type: none"> - replika dveří D01 s novým křídlem - replika křídla dveří D02 - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nátěr olejový krycí, odst. podle dveří D01 <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3x závěsy zasekávané kuličkové pod barvou - nátěr krycí v barvě dveří - 1x zadlabávací zámek oboustranně s mosazným štítkem a klikou, typ Elegant, dohledat historický kus

NÁVRH



POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- Vzorky všech povrchových úprav včetně barevnosti budou předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace (odstín lazury může být na základě vzorku korigován)

PŘÍLOHY

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE


SVLAKOVÉ DVEŘE ROZVODNA

D07

NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevo - masiv
ROZMĚR	800/1830 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>jednokřídlové dveře svlakové do kamenného ostění s větracím otvorem</p> <ul style="list-style-type: none"> - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci <p>povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoblování uběrákovým hoblíkem - olejová lazura, odst. světlý dub <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x ručně kované závěsy táhlové na repasované trny v kamenném ostění K11 - 1x ručně kovaná petlice a ručně kovaný visací zámek na repasované oko v kamenném ostění K11 - 1x ručně kovaný ocelový plech 200/200/1 mm s proraženými otvory <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovářská matná grafitová čern

NÁVRH



- POZNÁMKY
- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
 - Vzorky všech povrchových úprav včetně barevnosti budou předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace (odstín lazury může být na základě vzorku korigován)

PŘÍLOHY D07.1 - NOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE

SVLAKOVÉ DVEŘE ROZVODNA - PŘÍLOHA

D07.1


- POPIS
- 2x ručně kované závěsy táhlové na repasované trny v kamenném ostění K11
 - 1x ručně kovaná petlice a ručně kovaný visací zámek na repasované oko v kamenném ostění K11

povrchová úprava :
- kovářská matná grafitová čern


spojovací prostředky :
- kované hřebíky příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH

z3



p2



měřítko 1:5

POZNÁMKY

- výroba kování bude zadána dodavateli, který má zkušenost s prací pro památkově chráněné objekty
- vzorky kování včetně povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHA

NOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE


SVLAKOVÉ DVEŘE POD SCHODY

D08

NOVÝ PRVEK

DRUH	truhlářský prvek
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevo - masiv
ROZMĚR	930/1800 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>jednokřídlové dveře svlakové do kamenného ostění s větracím okénkem s okenicí a mřížkou</p> <ul style="list-style-type: none"> - umístění prvků EZS - viz část Elektroinstalace - napojení na elektroinstalaci <p>povrchová úprava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hoblování uběrákovým hoblíkem - olejová lazura, odst. světlý dub <p>kování :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2x ručně kované závěsy táhlové na repasované trny v kamenném ostění K11 - 1x ručně kovaná petlice a ručně kovaný visací zámek na repasované oko v kamenném ostění K11 - 1x ručně kovaná mřížka větracího okénka provlékaná - 2x ručně kovaný obtlík s protikusem <p>povrchová úprava :</p> <ul style="list-style-type: none"> - kovářská matná grafitová čern

NÁVRH



POZNÁMKY

- Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem
- Vzorky všech povrchových úprav včetně barevnosti budou předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace (odstín lazury může být na základě vzorku korigován)

PŘÍLOHY

D08.1 - NOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE

SVLAKOVÉ DVEŘE POD SCHODY - PŘÍLOHA

D08.1

POPIS

- 2x ručně kované závěsy táhlové na repasované trny v kamenném ostění K11
- 1x ručně kovaná petlice a ručně kovaný visací zámek na repasované oko v kamenném ostění K11
- 1x ručně kovaná mřížka větracího okénka provlékaná
- 2x ručně kovaný obtlík s protikusem

povrchová úprava :


- kovářská matná grafitová čerň

spojovací prostředky :


- kované hřeby příslušné velikosti, po probití budou na rubové straně utažené přes léta dřeva
- šrouby s kovanou hlavou a kovanou čtvercovou maticí

NÁVRH


z1




p1




z2



o1



m1



měřítko 1:5

POZNÁMKY

- výroba kování bude zadána dodavateli, který má zkušenost s prací pro památkově chráněné objekty
- vzorky kování včetně povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení

PŘÍLOHA

NOVÉ KOVÁNÍ DVEŘÍ


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-01 - OBJEKT ZVONICE - DVEŘE

SVLAKOVÉ DVEŘE VNITŘNÍ

D09

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 98

DRUH	výplň otvoru truhlářská
UMÍSTĚNÍ	zvonice
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	dřevěný masiv
ROZMĚR	670/1760 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>dveře svlkové jednokřídlové do kamenného ostění</p> <p>povrchová úprava : bezbarvý lak</p> <p>kování : 2x závěs kovaný táhlový 1x myšákový zámek novodobý + tepaný štítek 2x kované oko</p> <p>povrchová úprava kování: krycí nátěr černou barvou</p> <p>2.pol.20.století</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>repase - truhlářská a kovářská oprava před zahájením realizace bude proveden průzkum barevnosti</p> <p>odstranit: - novodobý myšákový zámek s klikou - štítek zámku</p> <p>křídlo : - odstranění starých nátěrů - přehoblování uběrákovým hoblíkem - nová povrchová úprava - olejová lazura, odst. světlý dub</p> <p>kování : - prohlídka a vyhodnocení rozsahu repase - odstranit stávající nátěr - poškozené kusy repasovat nebo vyřadit - nová povrchová úprava - kovářská matná černá grafitová - stávající táhlové závěsy osadit na kované šrouby s kovanou čtyřhranou maticí - osadit kovaný zámek a kovaný štítek s klikou - dohledat historický zámek nebo vyrobit historizující repliku</p>
	
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě ověřeny dodavatelem• Vzorky všech povrchových úprav včetně barevnosti budou předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace (odstín lazury může být na základě vzorku korigován)
PŘÍLOHY	