

PŮDORYS 1.NP – STÁVAJÍCÍ STAV m1:100



LEGENDA VEDENÍ:

—————	vedení ve zdi
-----	vedení na povrchu
.....	vedení pod podhledem
RŮŽOVÁ BARVA	SVAZEK SLABOPROUDÝCH VEDENÍ
ORANŽOVÁ BARVA	TECHNOLOGIE ZALOHOVÁNÁ
TM. MODRÁ BARVA	TECHNOLOGIE
ZELENÁ BARVA	OSVĚTLENÍ

ZNAČENÍ OKRUHŮ:

Z2/1 — OZNAČENÍ PRVKU V OKRUHU
 — OZNAČENÍ OKRUHU
 — OZNAČENÍ TYPU NAPÁJENÍ

ZNAČENÍ SVÍTIDEL:

9/b/A — TYP SVÍTIDLA
OVLÁDACÍ SPÍNAČ
OZNAČENÍ OKRUHU

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Číslo	ÚČEL MÍSTNOSTI	OSVĚTLENÍ (lx)
1.00	ZADVĚŘÍ	
1.01	CHODBA	
1.02	CHODBA	100
1.03	SLUŽEBNA	500
1.04	SERVROVNA	500
1.05	TREZOR	200
1.06	DENNÍ MÍSTNOST	100
1.07	KUCHYŇKA	200
1.08	KANCELÁŘ	
1.09	KANCELÁŘ	
1.10	SCHODIŠTĚ	
1.11	UMÝVARNA	
1.12	PŘEDSÍN WC	
1.13	WC BEZBARIÉR	
1.14	ÚKLID	
1.19	PŘEDSÍN WC	
1.20	WC	
1.21	PISOARY	
1.22	WC	
1.23	CHODBA	
1.24	SERVROVNA	
1.25	CHODBA	
1.26	SCHODIŠTĚ	
1.28	KOTELNA	
1.30	SKLAD	

TYP svítidla	Popis svítidla	Krytí	Zdroj	Celkem	Označení svítidla ve výkresu
MODUS SBL L KN	Liniové LED svítidlo, AL korpus, kryt mikropřizma	IP20	LED,LED,75W,7700lm,50000hod,Ra 80	6	A
MODUS SBL L KN DALI	Liniové LED svítidlo, AL korpus, kryt mikropřizma stmívatelný	IP20	LED,LED,75W,7700lm,50000hod,Ra 80	6	B
MODUS SBL S KN	Liniové LED svítidlo, AL korpus, kryt mikropřizma	IP20	LED,LED,18W,1500lm,50000hod,Ra 80	1	G
MODUS Q A 1050 mA	Vestavný LED panel, čtverec 600x600 s hliníkovým rámečkem stmívatelný	IP40	LED,LED,55W,5600lm,50000hod,Ra 80	2	C
MODUS Q A 700 mA	Vestavný LED panel, čtverec 600x600 s hliníkovým rámečkem	IP40	LED,LED,36W,3900lm,50000hod,Ra 80	5	D
MODUS HELIOS 8W SA	Nouzové svítidlo HELIOS 8W HISA, síťový provoz	IP42	L8 W/740 G5, T5 BASIC 16mm, 8W, 330lm, 10000hod, Ra 70	5	F

AUTOR	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ALEŠ LINHART projekce, el. montáže, revize Zborovská 630 280 02, Kolín 2 IČO 66765978 tel. 603185585	
ALEŠ LINHART	ING. OUTLÝ	ALEŠ LINHART		
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 02 KOLÍN			
MÍSTO STAVBY	PARC. Č. 372, 3473/7 K.Ú. KOLÍN			
NÁZEV AKCE KOLÍN, KUTNOHORSKÁ 23 STAVEBNÍ ÚPRAVY SLUŽEBNY MĚSTSKÉ POLICIE			FORMÁT	2A4
			DATUM	06/2017
			STUPEŇ	PDSP
			MĚŘÍTKO	1:100
			Č. VÝKR.	D.1.4.5.b-001
OBSAH SILNOPROUDÁ EKTROINSTALACE SLUŽEBNY A ZÁZEMÍ			Č. PARÉ	