

**Název  
zadavatele:** Město Kolín  
**Sídlo:** Karlovo náměstí 78  
28012 Kolín I  
**IČO:** 00235440

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Stavební úpravy místní komunikace v ul. V Zahradách, Kolín-Sendražice“**  
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P17V00000056**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Doplnění informací k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce s názvem  
„Stavební úpravy místní komunikace v ul. V Zahradách, Kolín-Sendražice“

Dotaz:

V soupisu prací je položka ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM S ARAMIDOVÝMI VLÁKNY FORTA FI.

V projektové dokumentaci je uvedena vrstva ACO 11 S.

Vzhledem k nízké intenzitě dopravy na této komunikaci je směs ACO 11 S odpovídající, směs s aramidovými vlákny se používá na komunikacích se zvýšenou intenzitou dopravy.

Je skutečně uvažováno s použitím směsi vyztužené aramidovými vlákny?

Vysvětlení:

V položkovém soupisu prací došlo k chybnému uvedení položky č. 19. Na této stavbě není nutné přidávat do obrusné vrstvy aramidová vlákna.

K zadávací dokumentaci přikládáme opravený položkový rozpočet.

V Kolíně dne 03.08.2017

**Ing. Iveta Lut'hová, v.r.**