

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Datum:

22.05.2017

017070050955

Jiří Funda

321737183

321712326

jiri.funda@vodoskolin.cz

22.05.2017

Ondřej Pavelka, Ing.

č.p. 7

289 06 Oškobrbrh

Kolín, parc. č. 2508/3, Žádost o vyjádření k PD - Kolín - Stavební úpravy okružních křižovatek v ul. Masarykova Stavební úpravy okružních křižovatek v ul. Masarykova (územní nebo stavební řízení - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: Ondřej Pavelka, Ing., Opolany, Oškobrbrh, č.p. 7, 28906

V zájmovém území provozuje společnost VODOS, s.r.o. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Při realizaci dojde k souběhu a křížení s našimi podzemními sítěmi, vůči kterým požadujeme dodržovat ochranné vzdálenosti vyplývající z ČSN 73 6005.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o.. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS, s.r.o. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz , Pavel Konyvka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Společnosti VODOS, s.r.o. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Investor umožní přístup technikům VODOS, s.r.o. na staveniště v průběhu realizace.
- Pro odvodnění komunikace či zpevněné plochy požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust provedení s pantem bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Při výstavbě nových zpevněných ploch budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Povrchové krytí vodovodního řádu musí být minimálně 1,5 m. Pokud dojde ke změně stávajícího krytí vodovodu, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit s pracovníkem společnosti VODOS, s.r.o..
- Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz , Pavel Konyvka, tel: 603557122, pavel.konyvka@vodoskolin.cz . Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno oprávněným pracovníkem VODOS, s.r.o. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
- Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka stávající kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.
- Ke kolaudaci bude doložena dokumentace geodetického zaměření skutečného provedení obsahující polohu vysazených odboček dešťových vpustí ve formátu DGN, DWG.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání.

 **VODOS Kolín**

S pozdravem

Ing. Alexandr Novotný
jedenatel společnostiVODOS, s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III.
tel.: 321
724 242
fax: 321
712 326