



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5 ZE DNE 21. 8. 2017

Zadavatel: Město Kolín
Sídlo: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín
IČ: 002 35 440

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Revitalizace areálu sv. Bartoloměje v Kolíně“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZZVZ.

Dodatečné sdělení č. 1:

Dotaz: Ve výkazu výměr a v dokumentaci vydané se zadávací dokumentací je v SO 02 – Stará škola v oddíle „2.D.1.1.05:Výrobky“, „2.D.1.1.05.01:Okna“ pododdíl „2.D.1.1.05.01.3:Okna - náhrada vnějších křídel“, kde jsou položky 700 – Okno O01; 701 – Okno O02 a 702 – Okno O03. V novém výkazu výměr vydaném s VZD 03 ze dne 1. a 2. 8. 2017 již tento pododdíl není uveden, ani nikde jinde jsme položky týkající se oken O01 až O03 nenašli.

Žádáme zadavatele o doplnění položek na okna O01 až O03 do výkazu výměr.

Odpověď: Zadavatel přílohou tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje upravený výkaz výměr, který zahrnuje doplnění omylem smazaných položek oken 700-702. Pozor, kvůli zařazení do správné kategorie oken (Okna-náhrada vnějších křídel) jsou položky umístěny za položkou 706.

Dodatečné sdělení č. 2:

Dotaz: Objekt SO.02 – ÚT – položky č.836-839 – litinové články Viadrus Bohemia. Při kontrole výkazu výměr s projektovou dokumentací nesouhlasí vůbec počty a typy otopných těles. Ve výkazu výměr je mnohem větší počet těles (např. místo 3ks Viadrus Bohemia 19/450/225 je zde uvedeno 136ks) a naopak některé typy chybí. Požádali bychom Vás o upřesnění počtu radiátorů a počtu článků na nich tak, aby výkaz souhlasil s projektem - případně o úpravu výkazu výměr.

Odpověď: V kapitole vytápění objektu Staré školy byl upraven výkaz výměr u žlutě vyznačených položek. Původní výkaz obsahoval počty jednotlivých článků, v opraveném výkazu výměr je definováno množství otopných těles s příslušným počtem článků. Upravený výkaz výměr tvoří přílohu tohoto Vysvětlení zadávacích podmínek.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatečné sdělení č. 3:

Dotaz: V technické zprávě D.1.1.01 je uvedeno, že krom restaurování barokního oltáře sv. Kříže (položka č. 1435: X20-Oltář s krucifixem) budou restaurovány i sochy Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, oltářní menza, podstavce pod plastiky. K těmto restaurátorským pracím jsme nenalezli položky ve výkazu výměr.

Odpověď: Zmíněné prvky k restaurování jsou obsaženy ve výkazu výměr, a to v záložce hlavní aktivity - položka poř.č. 1409, 1412-1415.

Dodatečné sdělení č. 4:

V souvislosti se sděleními výše, upravuje zadavatel lhůtu pro podání a otevírání obálek s nabídkami takto:

Datum: 15. 9. 2017

Hodina: 10:00

Ostatní podmínky pro otevírání obálek s nabídkami zůstávají beze změny.

eNovation s.r.o.
Na Příkopě 583/15, Staré Město, 110 00 Praha 1
tel: +420 222 523 549, www.enovation.cz
IČ: 27909751, DIČ: C727009751

Ing. Eva Rudolfová
enovation, s.r.o.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností
Tel.: +420 731 653 095, e-mail: eva.rudolfova@enovation.cz

Přílohy:

Příloha DI5 – Upravený VV III.