



## PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ:

3~+ PEN, 3x400/231 V, 50Hz, TN-C-S

MÍSTEM ROZDĚLENÍ VODIČE PEN NA VODIČE PE A N JE SVORKOVNICE STOŽÁROVÉ VÝZBROJE.

## OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

POD KABELOVÉ LOŽE BUDE ULOŽEN ZEMNÍČÍ VODIČ FeZn Ø 10mm, NA KTERÝ BUDOU STOŽÁRY PŘIZEMNĚNY.

VODIČ BUDE SPOJEN SE STROJENÝMI ZEMNÍČI, VYSKYTUJÍCIMI SE V TRASE VÝKOPU.

## LEGENDA:

ZAŘÍZENÍ	STÁVAJÍCÍ	NOVÉ
KABELOVÉ VEDENÍ VO		
ZEMNÍČÍ VEDENÍ VO		
STOŽÁR VO SE SVÍTIDLEM NA VÝLOŽNÍKU		
STOŽÁR VO SE VŠESMĚROVÝM SVÍTIDLEM		
KOMUNIKACE		

KOOPERANT:

Výškový systém Bpv  
Polohový systém S-JTSK

<b>Sdružení IPM, s.r.o.</b> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ : NA JAROVĚ 4, 130 00 PRAHA 3 tel.: 272 704 442, 603 472 533 e-mail: sdruzeni.ipm@tiscali.cz				
Odp. projektant	Vypracoval	Přezkoušel	ČÍSLO ZAKÁZKY IPM/S-022/2017	
Ing. Kočí	Ing. Krupička	Ivo Spilka	ARCH. ČÍSLO IPM17242	

<b>DRAWING</b> PROJEKTY & STATIKA	drawing project, s.r.o. Štítarská 114, 280 02 Kolín II +420 721 672 016, lipovcan@drawing.cz www.drawing.cz	hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan
		odpovědný projektant: viz kooperant

stavebník:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	navrhl, vypracoval:	viz kooperant	
místo stavby:	k. ú. Kolín, ulice Bachmačská, p.č. 2633/3, 2623/8, 2647/13	číslo zakázky:	D0010-0055-1611	
akce:	Rekonstrukce ulice Bachmačská komunikace, kanalizace, VO		stupeň:	DPS
			datum:	09 / 2017
			formát:	A3 2 x A4
			měřítko:	- - -
objekt:	SO 401 - Veřejné osvětlení		č. paré:	
část:	B. Stavební část B.5. SO 401 - Veřejné osvětlení			
název přílohy:	Schéma nového stavu veřejného osvětlení		č. přílohy: B.5	005