

**Název  
zadavatele:** Město Kolín  
**Sídlo:** Karlovo náměstí 78  
28012 Kolín I  
**IČO:** 00235440

## Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

**„Rekonstrukce kanalizace ul. Kouřimská (komunikace včetně chodníků, veřejného osvětlení, mobiliáře a sadových úprav) - 2. výzva“**

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P17V00000094**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č.1

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - v souhrnné technické zprávě, oddíl B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení je uvedeno: "Typy košů (městský mobiliář) a lampy veřejného osvětlení byly konzultovány a schváleny architektem města Kolína." V poskytnutých podkladech však přesná specifikace těchto prvků chybí. S ohledem na místo stavby v historickém centru města byl zadavatel požádán o přesnou specifikaci prvků VO a městského mobiliáře.

Odpověď č.1

Odpadkové koše budou provedeny jako ocelové, ošetřeny zinkováním a práškovou vypalovací barvou. Opláštění koše je navrženo kovové. Koše jsou čtvercového půdorysu s objemem 70 l se stříškou. Rozměry koše jsou 384 x 384 x 940 mm.

Lampy VO jsou navrženy jako repliky původní historické litinové lucerny na litinovém sloupu. Svítidlo je kombinací šedé litiny a oceli zaskleno čirým nebo opálovým polykarbonátem. Hmotnost cca 25 kg. Kotevní základ ocelový svařenec, žárově zinkovaný. Výška sloupu je 3,1 m o hmotnosti cca 220 kg. Jmenovité napětí 230 V/50 Hz. Sodíková výbojka 100 W.

V Kolíně dne 02.10.2017

**Jana Ontlová DiS., v.r.**