VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ULICE PRAŽSKÁ



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ULICE ŠTÍTARSKÁ



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - ULICE SLUNEČNÍ



Poznámka

Na základě výsledků inženýrsko-geologického průzkumu nebude pravděpodobně možné dosáhnout požadovaných hodnot deformačního modulu přetvárnosti. Z tohoto důvodu je navržena výměna stávající zeminy za štěrkodrť fr. 0/63 do hloubky 40 cm pod úroveň navržené zemní pláně. Takto upravená zemní pláň musí být poté zhutněna na hodnoty deformačního modulu přetvárnosti Edef,2=80MPa.

Před zahájením stavebních prací musí být na místě v terénu vytýčeny veškeré podzemní inženýrské sítě jejich správci. Vytýčení musí být předáno zápisem a po dobu stavebních prací udržováno a zajištěn dozor správců těchto sítí. Při veškerých pracích musí dodavatel stavby respektovat pokyny správců směřující k ochraně jejich sítí a zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození.

Zhotovitel bude při realizaci respektovat Technické kvalitativní podmínky pozemních komunikací (dále jen TKP), vydané Ministerstvem dopravy v roce 2007, které obsahují zásady technologických postupů a technických požadavků, ČSN, ON nebo jiné technické předpisy (popřípadě jejich části) uvedené v jednotlivých kapitolách TKP; jež jsou pro provádění zhotovovacích prací závazné.

Jednotlivé konstrukční vrstvy vozovky musí být hutněny dle příslušných norem.
Kontrola míry zhutnění - dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a výsypek.

Posřikové technologie lze provádět při teplotách ovzduší minimálně +5°C v průměru za posledních 24 hodin před vlastním prováděním.

Souřadnicový systém JTSK | Výškový systém Bpv

	HLAVATÍ ARCHITEKTI
	Evropská 16, Praha 7 - 170 00 | +420 733 900 547 | info@hlavatiarchitekti.cz | www.hlavatiarchitekti.cz
	autor návrhu a hlavní architekt projektu: Ing. arch. Josef Hlavatý
DRAWING OBJEKTY & DATA	drawING project, s.r.o. Stříbrná 115, 280 02 Kolín II +420 721 872 016, info@drawing.cz www.drawing.cz
	hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan
	odpovědný projektant: Ing. Tomáš Veber
stavebník:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín
	navrhl, vypracoval: Ing. Tomáš Veber
místo stavby:	k. ú. Kolín, ulice Pražská
	číslo zakázky: D0014-0060-1702
akce:	Revitalizace ulice Pražské v Kolíně
	objekt:
	datum: 08 / 2017
	formát: 6 x A4
	měřítko: 1:50
část:	C Stavební část C.1 SO 101 - Ulice Pražská
	č. parc.
objekt:	SO 101 - Ulice Pražská
	č. přílohy: 004
výkres přílohy:	Vzorové příčné řezy
	C.1