

Váš dopis Č.j.:

Ze dne:

15.04.2016

Číslo jednací:

O16070023445

Vyřizuje:

Jiří Funda

Tel.:

321737183

Fax:

321712326

E-mail:

jiri.funda@vodoskolin.cz

Datum:

15.04.2016

Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a.s.
Nábřeží č.p. 90/4
15000 Smíchov (Praha)**Sendražice u Kolína, parc. č. 1064, Rybník Haltýř - odstranění sedimentu
(zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)**

Investor: Město Kolín, Kolín, Kolín I, Karlovo náměstí č.p. 78, 28002

V zájmovém území provozuje společnost VODOS, s.r.o. vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společností VODOS s.r.o., obraťte se prosím na uvedené kontakty (roman.nespor@vodoskolin.cz, tel. 777145135). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede VODOS s.r.o. – Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz a Ing. Vladimír Tichý, tel: 777145106, vladimir.tichy@vodoskolin.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem VODOS s.r.o. Erik Horníček, tel: 777145107, erik.hornicek@vodoskolin.cz a Ing. Vladimír Tichý, tel: 777145106, vladimir.tichy@vodoskolin.cz po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korytek popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.

S pozdravem

Martin Mlynář
jednatel společnosti

Přílohy: Mapa_O16070023445.pdf

VODOS, s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III.
tel.: 321
724 242
fax: 321
712 326

