



LEGENDA PŘÍPOJEK /stávající/

- kanalizační splašková
- vodovodní přípojka
- elektro přípojka
- sání rozvodu fontánky
- výtlačk rozvodu fontánky

LEGENDA TECHNOLOGIE

- Vodoměr G 1"
- Předfiltr G 1" se zpětným proplachem
- Změkčovací stanice G 1", 230 V, 50 W
- El. mag. ventil G 1", 230 V, 15 W
- Potrubi oddělovač BA DN 20
- Senzor hlídání hladiny
- Čerpadlo výtlačku kašny, 400 V, 1,5 kW, litina
- Čerpadlo výtlačku fontány, 400 V, 1,1 kW, litina
- Lapač hrubých nečistot 8 litrů, plast
- Čerpadlo filtrace 230 V, 0,5 kW, plast
- Písková filtrační jednotka Ø 400mm s owl. ventilem
- UV lampa 230 V, 25 W, plast
- Automat dávkování dezinfekce, 230 V, 100 W /stávající/
- Zásobník 20 l. vč. záchytné vaničky 20 l.
- Kalové čerpadlo, 230 V, 0,37 kW, nerez
- Plastová přečerpávací jímka
- Elektorozvaděč technologie
- Podstavec čerpadla výtlačku, nerez
- Podstavec čerpadel filtrace, nerez
- Podstavec zásobníku dezinfekce, nerez

VRTÁNÍ OTVORŮ V ŠACHTĚ:

ČÍSLO	Ø [mm]	Popis
a	80	Výtlačk filtrace DN 40
b	80	Sání filtrace DN 40
c	80	Výtlačk dýza DN 40
d	80	výtlačk chrliče DN 40
e	80	Sání chrliče a dýzy DN 65
f	80	Dopouštění kašny DN 25
g	80	Chráníčka světel a senzoru hladiny
h	100	Odvětrání šachty

Ved. projekt. Vypracoval	
Milan Malý	Miroslav Pilka, DiS.
Obec: Kolín	
Investor: Město Kolín	
Akce: Kolín – Karlovo náměstí, rekonstrukce technologie vodních prvků	
Oddíl: Technologie vodních prvků	
Obsah: Šachta technologická	
KTS – AME s.r.o. ul. Karla Čapka 60 500 02 Hradec Králové tel.: 495214743 fax: 495213000	
Formát	2 x A4
Datum	12/2017
Stupeň	DPS
Měřítiko	Paré č.
1:25	
Číslo výkresu	05