

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911
e-mail: sprava.budov@mukolin.cz
pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 80207/18-krap
Spisová zn.: OSBN zakázka 14255/2018

Vyřizuje: Bc. Petra Krásná
Telefon: 321 748 261
E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů:

Datum: 24.08.2018

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel město Kolín

Zastoupené PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou města Kolína
Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Telefon 321748111, fax 321720911
e-mail posta@mukolin.cz
IČ 235440
DIČ CZ00235440

„Veřejné osvětlení v areálu pivovaru I. a III. etapa“

Zadavatel obdržel dne 21.08.2018 a 23.08.2018 prostřednictvím e-mailu žádosti o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené zakázce malého rozsahu:

e-mail ze dne 21.08.2018:

Žádosti o vysvětlení:

1. Uchazeč žádá o opravu a doplnění vzorců ve všech částech jednotlivých rozpočtů. Celková suma počítá pouze z části některých položek. V rekapitulacích chybí vzorec pro odkaz na celkovou hodnotu HZS atd.
Žádáme o kontrolu všech vzorců a to hlavně v přílohách „VO pivovar_Kolín_zadání_elektro etapa 1_VD01“ a „VO pivovar_Kolín_zadání_elektro etapa 2_VD01“
2. Uchazeč žádá o opravu (doplnění) vzorce v příloze „VO pivovar_Kolín_zadání_elektro etapa 1_VD01“ záložka „MONTÁŽ ROZVADĚČŮ“ položka „přípojkový plastový pilíř RVO SS300/NKE2P“
V celkové ceně této položky je uvedena číslovka 500.
3. Uchazeč žádá o vysvětlení duplicity těchto položek v jednotlivých záložkách přílohy „VO pivovar_Kolín_zadání_elektro etapa 1_VD01“:
CENÍK21M
přípojkový plastový pilíř SS300/NKE2P ks 1,000
montáž oceloplechového rozváděče RVO14-17 do omítky ks 1,000

montáž oceloplechového rozváděče RVO12-13 do omítky	ks	1,000
MONTÁŽNÍ MATERIÁL		
přípojkový DCK plastový pilíř SS300/NKE2P	ks	1,000
Výzbroj oceloplechového rozváděče RVO14-17 do omítky	ks	1,000
Výzbroj oceloplechového rozváděče RVO12-13 do omítky	ks	1,000
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ		
přípojkový plastový pilíř RVO SS300/NKE2P	ks	1,000
rozváděč RVO14-17 do omítky	ks	1,000
rozváděč RVO12-16 do omítky	ks	1,000
Proč je zde 16 ?		
ROZVADĚČE		
atest rozváděč RVO14-17 do omítky	ks	1,000
atest rozváděč RVO12-13 do omítky	ks	1,000

Podobně i v druhém rozpočtu elektro „VO pivovar_Kolín_zadání_elektro etapa 2_VD01“.
Uchazeč žádá o informaci, zdali musí doplňovat hodnoty do položek Prořez 5% a Podružný materiál 5% z nosného materiálu, jako je tomu na záložce „MONTÁŽNÍ MATERIÁL“ nebo „REKAPITULACE“.

e-mail ze dne 23.08.2018:

Uchazeč žádá o opravu textu přílohy – VO pivovar_Kolín_zadání_elektro etapa 2_VD01, v názvu přílohy se vyskytuje etapa_2, totéž ve všech záložkách (listech) této přílohy. Přičemž ze ZD dokumentace plyne, že etapa č.2 není předmětem této VZ malého rozsahu ani nacenění v nabídce dodavatele. V případě, je-li přiložen chybný VV pro 2.etapu, prosíme o doložení správného VV pro etapu III.

Odpověď zadavatele:

1. Při vyjmutí etapy II. z výkazu výměr vznikla chyba a tím se porušila návaznost na vzorce v celém výkazu i mezi jednotlivými oddíly.

NÁPRAVA - v příloze zasiláme nový výkaz výměr pro I. + III. etapu (stavební část + elektroinstalace)

2. K domnělé duplicitě upřesňujeme sdělení zpracovatele části elektro:

K bodu č.3

V rozpočtech se u položek rozvaděč, který má stejný název se nejedná o duplicitu, ale o samostatné položky ceníku v příslušných oddílech.

Oddíl Ceník 21M souvisí s elektromontážními pracemi-upevnění a připojení rozvaděče

Oddíl montážní materiál souvisí s dodávkou potřebného materiálu na výrobu rozvaděče nebo jeho dodávkou

Oddíl montáž rozvaděčů souvisí s výrobou nebo dozbrojením dodaného rozvaděče

Oddíl rozvaděče souvisí s legislativou tj provedení kusové zkoušky rozvaděče a vystavení atestu jakosti a kompletnosti rozvaděče

K bodu č.4

Uchazeč doplní požadované hodnoty nebo uvede cenu 0.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík
Vedoucí OSBN

Příloha: **Nový výkaz výměr**