

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Ev. č. KO - 141 - 2/2018/PD

Kolín 2. 2. 2018

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Aquion, s.r.o.
Osadní 324/12a
170 00 Praha 7

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová, tel.: 950 885 161, e-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz)

Místo stavby	:	Kolín II, Nad Zastávkou /k. ú. 668150/ p.č. 2999/6, 2589/1
Název stavby	:	Rekonstrukce kanalizace - Kolín, ul. Nad Zastávkou
Stavebník	:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín
Předložená dokumentace	:	Souhrnná technická zpráva, Celková situace kanalizace
Zpracovatel PBR	:	nepředloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje (dále jen „HZS Středočeského kraje“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 29. 1. 2018** a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

V průběhu realizace stavby bude v maximální možné míře zachován průjezd pro techniku HZS. V opačném případě je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

Odůvodnění

Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje si jeden výtisk předložené dokumentace ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Mgr. Bc. Dalibor Zeman
ředitel územního odboru

