

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA**sekce stavební - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SOP1165/18-2/Vv

V Praze dne 29. května 2018

Č. j.: DUCR-30557/18/Vv

Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Oprávněná úřední osoba: Vlasák Miloslav Ing.

E-mail: vlasak@ducr.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Drážní úřad jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

vydává

podle § 7 odst. 3 zákona, na základě žádosti, podané u Drážního úřadu dne 28. května 2018 žadatelem AQUION, s.r.o., Praha 7 - Holešovice, Osadní 324/12a, PSČ 170 00, IČ:49101340,

**s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o p r o ú č e l y
u m í s t ě n í a p o v o l e n í s t a v b y****Kolín****„Kolín, ul. Nad Zastávkou - rekonstrukce kanalizace“**

Stavba je navržena v ochranném pásmu dráhy železniční tratě Česká Třebová – Praha v žkm 349,360 -349,450 v minimální vzdálenosti 18 m od osy krajní koleje (měřeno kolmo na její osu). Stavba se nachází na pozemcích p.č. 2999/6 a 2599/1 v k.ú. Kolín.

Souhlasné stanovisko vydává Drážní úřad za těchto podmínek:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavba bude navržena a provedena tak, aby:
 - ani v budoucnu nedošlo k porušení funkce stavby vlivem provozování a údržby dráhy
 - byly odstraněny případné nežádoucí účinky vibrací na stavbu vlivem provozování a údržby dráhy.
3. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
4. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
5. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy stejnosměrnou trakční proudovou soustavou.
6. Stavebník zajistí, aby stavba a její následná údržba se nestala zdrojem ohrožení dráhy. Při výkopových pracích nesmí být ohrožena funkce drážních odvodňovacích zařízení, **stavebník zajistí, aby se materiál z výkopů nedostal do obvodu dráhy.**

Odůvodnění

Drážní úřad obdržel dne 28. května 2018 žádost právnické osoby AQUION s.r.o., Praha 7 - Holešovice, Osadní 324/12a, PSČ 170 00, IČ:49101340 o závazné stanovisko pro účely umístění a povolení výše uvedené stavby.

K žádosti byly Drážnímu úřadu předloženy následující podklady:

- Projektová dokumentace k provedení stavby z 07/2017 (Ing. Lubomír Macek ČKAIT 0005423)

Drážní úřad posoudil u předmětné žádosti a předložené dokumentace soulad navrhované stavby se zákonem o dráhách včetně prováděcích předpisů.

Na základě výše uvedených skutečností Drážní úřad dospěl k závěru, že při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku bude v maximální možné míře zajištěno bezpečné a plynulé provozování dráhy a drážní dopravy, včetně její ochrany. Na základě uvedeného Drážní úřad vydal toto souhlasné závazné stanovisko.

Toto stanovisko:

- Je podle § 64 zákona o dráhách závazným stanoviskem podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro rozhodnutí a pro jiné úkony stavebního úřadu nebo úkony autorizovaného inspektora v souladu s § 4 odstavce 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.
- Nenahrazuje rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, posouzení případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy a stanovisko účastníků řízení.
- Nenahrazuje souhrnné stanovisko vlastníka a provozovatele dráhy, kterým je Správa železniční dopravní cesty s.o..

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2

30



Ing. Miroslav Hron
ředitel územního odboru Praha

Příloha:

- 1x odsouhlasená dokumentace

Rozdělovník:

- AQUION s.r.o., Praha 7 - Holešovice, Osadní 324/12a, PSČ 170 00, IČ:49101340

Spis