

**Název
zadavatele:** Město Kolín
Sídlo: Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I
IČO: 00235440

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Rekonstrukce kanalizace v ul. Nad Zastávkou, Kollárovo náměstí“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P18V00000107**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz č. 1

V technické zprávě je uvedeno, že stará stávající betonová kanalizace DN 400/700 mm v délce cca 100 m bude zrušena zalitím cemento-popílkovou směsí, ale výkazu výměr jsme nenašli položku, která by tomu odpovídala.

Odpověď č. 1

Mělo by se jednat o položky č. 82, 83.

82 K R22 Vyplnění kanalizačního potrubí betonem prostým - DN 400/700 mm m 100,500 0,00

83 M 589325500 potěr cementový CP 20 kamenivo do 4 mm m3 30,000 0,00

Dotaz č. 2

Prosíme o přepočítání vykopaných kubíků (v rozpočtu položka č. 99, 100), dle našich výpočtů neodpovídá množství hloubení ve výkazu výměr podélným profilům v PD.

Odpověď č. 2

1/3 výkopu se nachází v hornině tř. 3 a 2/3 v hornině č. 4. Nově vypočteno, navýšeno o 60,717 m3.

99 K 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 125,156 0,00

100 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 250,312 0,00

101 K 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 250,312 0,00

V Kolíně dne 26.10.2018

Jana Ontlová DiS., v.r.