

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.	
Čj.:	
Došlo dne:	26.06.2018 Příj.:
Vyřizuje:	-1-

Vážená paní  
Zuzana Čechlovská  
Vodárenská společnost Chrudim, a.s.  
Novoměstská 626  
537 28 Chrudim

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

14.6.2018

NAŠE ZNAČKA

1099088504

VYŘIZUJE / LINKA

Milan Svoboda/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Kolín/21.6.2018

**Vyjádření k předloženým dokumentům projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Kanalizace pro sportovní areál Borky“**

ČEZ Distribuce, a.s. nemá námitek k předloženým dokumentům projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Kanalizace pro sportovní areál Borky“, stavba bude probíhat v k.ú. Kolín na pozemcích dle PD, za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek.

V místě se nachází distribuční podzemní vedení nízkého napětí 1kV a podzemní vedení vysokého napětí VN 22kV.

Stavbou dojde ke střetu s ochranným pásmem distribučního vedení ČEZ Distribuce, a.s., a proto je nutné požádat o souhlas k činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu el. vedení, kde budou stanoveny konkrétní podmínky ke stavbě. Před zahájením prací je nutné zažádat o vyjádření k existenci sítí.

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení se zajištěním nejmenšího dovoleného krytí podzemních sítí kabelů 1kV a 22kV v tělese komunikace a vjezdů 1m. Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci chodníku, vozovky, parkovacího stání a vjezdů (dělený arot, betonové žlaby). V případě nedodržení ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení, bude zajištěno přeložení distribučního zařízení v souladu s ust. § 47, zákona 458/2000 Sb. na náklady toho, kdo přeložku vyvolá. Uložení do chrániček bude provedeno za součinnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Před započítáním stavby je nutné zažádat o vytýčení distribučního zařízení, které bude provedeno po objednání ze strany ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Při budování kanalizace v místě křížení dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.

Potřebné formuláře jsou ke stažení na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz)

S pozdravem

  
Milan Svoboda  
Technik SEM

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace),  
e-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz), [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obch.  
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00