

LK PROJEKT s.r.o.
Ul. 28. října 933/11
250 88 Čelakovice

NAŠE ZNAČKA: 027/18/Sp

V Kolíně dne: 23. 2. 2018

Věc: vyjádření k PD: „Rekonstrukce kanalizační stoky Ala v ul. Písečná, Kolín“

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací na místní komunikaci požádá stavebník o zvláštní užívání místní komunikace odbor dopravy MÚ Kolín,
2. minimálně 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o povolení výkopu AVE Kolín s.r.o.,
3. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,
4. v případě zásahu do vodorovného nebo svislého dopravního značení bude kontaktován p. Souček, tel. 602 392 127, libor.soucek@ave.cz,
5. dotčené povrchy veřejných MK budou uvedeny do stavu:
 - povrch vozovky v případě podélného výkopu bude proveden v šíři jízdního pruhu,
 - povrch chodníku v případě podélného výkopu bude proveden v celé šíři,
 - ostatní povrchy dotčené příčnými překopy budou uvedeny do původního stavu, tj. pokládka živice včetně zalití spár asfaltovou emulzí, s přesahem konečné úpravy povrchu 25 cm na každou stranu
 - okraje výkopu budou zařízeny do pravidelného obrazce, jednotlivé vrstvy v místech výkopu budou pečlivě odstraněny, po uložení zařízení budou výkopy při záhozu řádně zhučněny po vrstvách max. 20 cm,
6. zeleň:
 - a. při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávníky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
 - b. výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění,
 - c. před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen, kontakt: pí Kuthanová, 606 639 032,
 - d. při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhučnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,



- e. při stavbě musí být dodrženo ustanovení § 7 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém je uvedeno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto důvodu prováděcí firmu odkazujeme na ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích,
- f. stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Vyřizuje: Mgr. Pavel Soukup
mob: +420 733 697 442
pavel.soukup@ave.cz

Ing. Adéla Vokounová

Mgr. Pavel Soukup



AVE Kolín s.r.o.
Třídvořská 1501
280 02 Kolín V.
IČO: 25148117 DIČ: CZ25148117