

# ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO - 1215 - 2/2017/PD

Kolín 28. 8. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

REINVEST spol. s r.o.  
K Novému dvoru 897/66  
142 00 Praha

## Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová, tel.: 950 885 161, e-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz)

**Místo stavby** : Kolín III, Nerudova /k. ú. 668150/ č. parc. 3396  
**Název stavby** : Rekonstrukce ulice Nerudova  
**Stavebník** : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín  
**Předložená dokumentace** : Dokumentace k stavebnímu řízení, bez PBR  
**Zpracovatel PBR** : nepředloženo

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 2. 8. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

### **souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.**

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

K stávajícím požárním hydrantům v dané lokalitě bude zajištěn trvalý příjezd a volný přístup (plocha o velikosti min. 3m<sup>2</sup>) dle čl. 8 ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou a budou označeny dle ČSN 75 5025: Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě. Parkovací a odstavná místa nebudou umístěna tak, aby bránila přístupu k těmto požárním hydrantům. K řízení o povolení užívání stavby bude zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje předložena situace se zakreslenými hydranty, včetně případných zákazů odstavení a parkování vozidel.

V průběhu výkopových prací je nutné řádně označit objížďky, zajistit dostatečně únosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit příjezd a průjezd ke všem objektům, které se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí a zajistit přístup k venkovním hydrantům a ovládacím armaturám inženýrských sítí. Investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření místních komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stř. kraje, územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 02, Kolín, 15 dní předem.

### **Odůvodnění**

Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Poučení**

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje si jeden výtisk situace stavby ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

Hasičský záchranný sbor  
Středočeského kraje  
Jana Palacha 1970  
272 01 Kladno  
25

plk. Ing. Vladimír Dynybyl  
ředitel územního odboru  
rada