

Město Kolín

Odbor správy bytových a nebyt. prostor

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 720 911

e-mail: sprava.budov@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Vaše čj. (zn.):

Číslo jednací: MUKOLIN/OSBN 35140/19-krap

Spisová zn.: OSBN zakázka 3405/2019

Vyřizuje: Bc. Petra Krásná

Telefon: 321 748 261

E-mail: petra.krasna@mukolin.cz

Počet listů: 1

Příloh/listů: 0/0

Datum: 04.04.2019

Dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Zadavatel **město Kolín**

Zastoupené Michalem Najbrtem, místostarostou města Kolína

Se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I

Telefon 321748111, fax 321720911

e-mail posta@mukolin.cz

IČ 235440

DIČ CZ00235440

„Výměna části otvorových výplní v budově polikliniky Smetanova 764, Kolín IV“

Zadavatel obdržel dne 04.04.2019 prostřednictvím e-mailu žádost o vysvětlení a upřesnění informací k vyvěšené zakázce malého rozsahu:

„Prosím o upřesnění nesrovnalosti. Ve výpise výplní se uvádí zasklení izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla U_w max. 1,2 W/m².K. Toto dokážeme s použitím izolačního dvojskla splnit. Členění výplní taktéž splníme dle PD.

V technické zprávě se ale píše „Nová okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem“. Toto by mělo dopad i na členění jednotlivých prvků, protože některé rozměry jsou pro trojsklo nadrozměrné.

Zároveň Vás tímto žádám i o prodloužení termínu odevzdání nabídky o časovou prodlevu spojenou s tímto upřesněním.“

Odpověď zadavatele:

K dotazu zadavatel sděluje, že **platí parametry z neoceňovaného výkazu výměr a výpisu výplní otvorů = zasklení izolačním dvojsklem, součinitel prostupu tepla U_w max. 1,2 W/m².K.**

Termín na odevzdání nabídky nebude prodloužen.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem

Otisk úředního razítka

Ing. Josef Michalčík

vedoucí OSBN