



Těto dokumentaci jsou nadřazeny koordinační výkresy, výkresy interiéru
V případě uvedení volného vývodu či značky zařízení je myšleno včetně kompletního zapojení
a odzkoušení zařízení.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN stř. 50Hz, 400V/230V / TN-C-S, 3NPE stř. 50Hz, 400V/230V
/ TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ EL. ZAŘÍZENÍ

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2. V OBJEKTU

PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

ROZVODY PRO NAPÁJENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU

PROVEDENY V SOULADU S ČSN 730848 A POŽADAVKY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH

VÝROBCŮ.

Před zahájením prací nutno zkoordinovat pozice nábytku!!!

DATUM	Č. REVIZE	POPIS ZMĚNY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
J.Veselský	P. Hniličan	J.Veselský
INVESTOR MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1		
AKCE	NOVOSTAVBA SPOLEČNEHO PAVILONU ZŠ BEZRUCOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2	
ČÁST	D.1.4c Elektroinstalace silnoproud	
OBSAH	Půdorys 2.NP - osvětlení	



Michelská 18/12a
140 00 Praha 4

ČÍSLO ZAKÁZKY: 301801.65		
STUPEŇ PD: DPS (dokumentace pro provedení stavby)		
DATUM:	10/2018	PARÉ Č.
FORMÁT/POČET A4	4xA4	
MĚŘÍTKO:	1:100	
VÝKRES Č.	03a	

Veškerý obsah této dokumentace je duševním vlastnictvím firmy ExPlan s.r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4.