



UZEMNĚNÍ

1. POKROČILÁ OPRAVA VODŮ FAZ-ŽÁROVE POZNK. 250g/m2
2. SPOLE PÁSKO FAZ 30x4mm: 2x HROMOSVOD SVORKA SR3b
3. VŠECHNY SPOLE (SVORKA, SVORKOU) ULOŽENÉ POD POKROCHEM OPATŘENÍ PROTIVODNÍ OCHRANOU: 2x ASFALTOVÝ MATEŘ V DÉLCE cca 400mm
4. VÝKOP VODŮ FAZ Z PODLAHY MIMO OPATŘENÍ PROTIVODNÍ OCHRANOU PŘI PŘEDKOPU
BETON-VZDUCH: 2x ASFALTOVÝ MATEŘ 0,3m-BETON, 0,3m-VZDUCH
BETON-ZEMĚ: 2x ASFALTOVÝ MATEŘ 0,3m-BETON, 1m-ZEMĚ
ZEMĚ-VZDUCH: 2x ASFALTOVÝ MATEŘ 0,3m-ZEMĚ, 0,3m-VZDUCH

Legenda:

- Označení svodu se zkušební svorkou
- Základový zemnic - drát FeZn Ø8mm
- Základový zemnic - pásek FeZn 30x4mm
- Zemnicí svorka SR2b, SR3b (pásek/pásek; pásek/drát)

HROMOSVODOVÁ INSTALACE MUSÍ ODPOVÍDAT
NORMÁM ČSN ZEJMENA ČSN 62 305.
UZEMNĚNÍ MUSÍ ODPOVÍDAT
NORMÁM ČSN ZEJMENA ČSN 33 2000 5-54

DATUM	Č. REVIZE	POPIS ZMĚNY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div><div></div><div>ExPlan</div><div>s.r.o</div></div><div>Michelská 18/12a 140 00 Praha 4</div></div></div>		
J.Veselský	P. Hniličan	J.Veselský			
INVESTOR	MĚSTO KOLÍN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1		ČÍSLO ZAKÁZKY: 301801.65 STUPEŇ PD: DPS (dokumentace pro provedení stavby)		
AKCE	NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUCOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2				
ČÁST	D.1.4c Elektroinstalace silnoprout		PARÉ Č.		
OBSAH	Půdorys uzemnění			DATUM:	10/2018
				FORMÁT/POČET A4	4x4
				MĚŘÍTKO:	1:100
	VÝKRES Č.	04			