

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konstrukce obálky budovy	Plocha	Součinitel prostupu tepla			Činitel teplotní redukce	Měrná ztráta prostupem tepla
	A _j	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno		H _{T,j}
	[m2]	U _j [W/(m2.K)]	U _{N,rq,j} [W/(m2.K)]	(ano/ne)		[W/K]
Podlaha zemina Z1	161,1	0,15	0,45	ano	1,00	24,2
Podlaha zemina Z2	169,9	0,15	0,45	ano	1,00	25,5
Podlaha zemina Z3	40,6	0,15	0,45	ano	1,00	6,1
Ob. St. 300+EPS Z1	187,1	0,21	0,30	ano	1,00	39,3
Okna Z1	70,9	0,88	1,50	ano	1,00	62,4
Ob. St. 300+EPS Z2	298,4	0,21	0,30	ano	1,00	62,7
Okna Z2	30,1	0,88	1,50	ano	1,00	26,5
Dveře vstup Z2	2,4	1,20	1,70	ano	1,00	2,9
Ob. St. 300+EPS Z3	29,7	0,21	0,30	ano	1,00	6,2
Okno Z3	2,8	0,88	1,50	ano	1,00	2,5
Střecha plochá Z1	161,1	0,10	0,24	ano	1,00	16,1
Střecha plochá Z2	148,3	0,10	0,24	ano	1,00	14,8
Střecha plochá Z3	65,9	0,10	0,24	ano	1,00	6,6
Střešní světlík Z3	4,2	1,70	1,40	ne	1,00	7,1
Stěna k výtahu Z2	13,0	1,74	0,75	ne	0,49	11,1
Dveře výtahové Z2	4,9	1,70	3,50	ano	0,56	4,7
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
0	0,0	0,00	0,00	ano	0,00	0,0
Celkem	1390,4	-	-	-	-	318,6

Poznámka:

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c). Platí pouze pro měněné prvky