

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO - 69 - 2/2017/PD

Kolín 9. 2. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje: por. Ing. Iva Kuchařová, tel.: 950 885 161, e-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Kolín, Masarykova /k. ú. 668150/ č. parc. 2567/1, 2567/171
Název stavby : Novostavba společného pavilonu ZŠ Bezručova a ZŠ Masarykova Kolín II
Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín
Předložená dokumentace : Dokumentace k stavebnímu řízení, vč. PBŘ Revize 1 z 02/2017
Zpracovatel PBŘ : Ing. Jarmila Krincvajová, autorizováno Blankou Kopáčkovou (AO – 0002335)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci **předloženou dne: 16. 1. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

Dodržet požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen PBŘ), které je nedílnou součástí projektové dokumentace.

K řízení o povolení užívání stavby budou zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje předloženy veškeré příslušné doklady prokazující splnění požárně technických vlastností výrobků, materiálů, systémů apod., na které se zpracovatel PBŘ odvolává.

Příčka s požárním uzávěrem mezi m.č. 2.01 (schodiště - CHÚC) a m.č. 2.02 (chodba) bude posunuta směrem do chodby tak, aby mezní délka chodby – nechráněné únikové cesty - byla 25m! Tato délka bude měřena od obvodové konstrukce chodby. Zároveň dojde i k posunutí dveří do m.č. 2.06 a 2.03 tak, aby ústily do nechráněné únikové cesty – chodby.

Z důvodu možného bezpečného přístupu, pro zásah jednotek PO i pro běžnou údržbu, do vzniklého „atria“ mezi objekty – sociálkami školy a zubní ordinací – doporučujeme navrhnout do tohoto uzavřeného prostoru dveře s požární odolností EW 15 DP3 a to z chodby m.č. 1.02.

Požadujeme trvale označit výtah dle § 10 vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění, v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty (v každém podlaží) bezpečnostní tabulkou „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Odůvodnění


Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.


plk. Ing. Vladimír Dynybyl
ředitel územního odboru
rada

