



Z P R Á V A

o provedení kontroly spalinové cesty dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Číslo zprávy: 160/2019

Datum vystavení zprávy: 19. 3. 2019

Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby/firma : Martin CEPEK - Kominictví

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: 015 62 908

Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola spalinové cesty - objednatel :

**Město Kolín, Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
IČO: 002 35 440**

Adresa kontrolovaného objektu: **Odbor dopravy, Na Valech 72, Kolín 4**

Datum provedení kontroly spalinové cesty: 19. 3. 2019

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola:

V objektu jsou v provozu tři stacionární plynové kotle na plynná paliva v provedení B, které jsou připojeny společným kouřovodem na samostatný vícevrstvý venkovní systémový komín.

Umístění spotřebičů paliv: kotelna – 1.PP

Typ spotřebičů paliv:

Kotel č. 1	VIADRUS G 27 ECO 6L	Výkon: 42 kW	Výrobní číslo: 809905887
Kotel č. 2	VIADRUS G 27 ECO 6L	Výkon: 42 kW	Výrobní číslo: 809905885
Kotel č. 3	VIADRUS G 27 ECO 6L	Výkon: 42 kW	Výrobní číslo: 809904923

Kouřovody: Kouřovod je společný, tepelně izolovaný. V době kontroly je kouřovod v dobrém stavu.

Základní údaje komína: V provozu je jeden společný vícevrstvý venkovní komín. Kontrolní dvířka jsou přístupná z kotelny – 1.PP.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě - doporučení:

Bez vizuálních závad.

Kontrola provedena vizuálním posouzením požární bezpečnosti, přístupu a technického stavu spalinové cesty na přístupných a viditelných místech.

Termín odstranění nedostatků: NE

Závěr: Spalinová cesta z hlediska bezpečného provozu VYHOVUJE.

Pozn.: Provozovatel spotřebiče paliv je povinen zajistit pravidelnou kontrolu a čištění spalinových cest dle vyhlášky 34/2016 Sb.

Převzal:
Tel.:

Bc. Michal Pazdera
energetik Města Kolína

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

