



## DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

### PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62“ (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

**ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:** Město Kolín  
**Právní forma zadavatele:** 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy  
**Sídlo zadavatele:** Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I  
**Zadavatele zastupuje:** Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města  
**IČO zadavatele:** 00235440  
**DIČ zadavatele:** CZ00235440  
**Druh zadávacího řízení:** ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ  
dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)  
**Pověřená osoba zadavatele:** Ing. Josef Bárta-veřejné zakázky s.r.o., Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2 - ze dne 17. 4. 2019

Vážení dodavatelé,  
na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně tyto vysvětlení ZD:

#### **Dotaz č. 1:**

*Nutná specifikace svítidel – chybí kniha svítidel, na kterou se odvolává výkaz výměr*

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:**

V příloze těchto vysvětlení přikládáme knihu svítidel. Předpokládáme 4 základní typy: Zářivky, světla na chodby, světla na chodby s režimem nouzového osvětlení a světla na sociální místnosti s vyšším krytím.

#### **Dotaz č. 2:**

*Umístění řídicí centrály je CHUC (chráněná úniková cesta), což je proti ČSN*

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:**

Centrála přesunuta mimo CHÚC- viz. upravené půdorysy elektro v příloze těchto vysvětlení. Nemá vliv na sestavení nabídkové ceny a výkaz výměr. Po konzultaci s profesantem elektro by nicméně bylo možné provést i dle původního řešení za předpokladu požárních uzávěrů na skříní centrály.

#### **Dotaz č. 3:**

*Vřetenový pohon okenních křídel – nevíme kde umístěno (na která okna bude montováno ,) v tabulce okenních výplní není zmínka*

#### **Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:**

Jedná se o okna O05L v 1.NP a okno O04. Viz. výpis vnějších výplní. Je tam uvedeno otevírání v případě požáru tlačítkem na každém patře pro odvětrání CHÚC.

Přílohy vysvětlení ZD č. 2:

-kniha svítidel

-upravené půdorysy elektro