

KOPIE



**kolín**

**Městský úřad Kolín**

**Odbor výstavby – stavební úřad**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz  
tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 720 911, e-mail:  
stavebni.urad@mukolin.cz  
sídlo odboru: Zámecká 160, Kolín I

**Žadatel:**

Město Kolín, IČ 002 35 440  
Karlovo náměstí 78  
Kolín I  
280 02 Kolín 2

Naše č.j.: MUKOLIN/SU 1826/17-pes  
Naše zn.: SU 1952/2017

Počet listů: 8  
Příloh/listů: 1 x PD

Vyřizuje: Jana Pešíková  
Telefon: 321 748 233  
E-mail: jana.pesikova@mukolin.cz

Datum: 15.11.2017



- objekt ZŠ Mnichovická č. p. 62, Kolín V
- pozemek parc. č. st. 507/1, katastrální území Kolín
- nástavba západní budovy (přístavby) školy

**Rozhodnutí**

**Výroková část:**

Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal, podle § 103 až 115 stavebního zákona, žádost o stavební povolení ze dne 6.1.2017, kterou podalo Město Kolín, IČ 002 35 440, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I (dále jen „stavebník“), a na základě provedeného řízení:

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18b až 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

**stavební povolení**

na stavbu: **nástavba budovy přístavby ZŠ Kolín V, Mnichovická na pozemku parc. č. st. 507/1 v katastrálním území Kolín (dále jen „stavba“).**

**Stavba obsahuje:**

Nástavba navazuje na půdorys 1. a 2. NP stávající přístavby ZŠ Mnichovická v Kolíně V. Vně budovy bude umístěn výtah. Konstrukčně je řešena jako dřevostavba s rámovou nosnou konstrukcí z tyčových dřevěných prvků spojených dřevoštěpovými deskami. Rámová konstrukce tvoří podélné nosné stěny, které jsou propojeny vnitřními ztužujícími stěnami. Střešní krytina bude tvořena poplastovaným falcovaným plechem. Obvodové stěny jsou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem s barvou navazující na stávající barevné řešení. Dispozičně bude nástavba obsahovat technickou a řemeslnou učebnu, učebnu jazyků a učebnu informatiky, zázemí pro učitele a sociální zařízení. Nástavbou vzniknou odborné učebny bez navýšení kapacity školy. V technické a řemeslné učebně bude rozvíjena jemná motorická zručnost.

**Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Martin Škorpík, projekce, inženýring, IČ 667 67 849, a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové

dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

2. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí; vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která stanovuje technické požadavky na stavby a příslušné technické normy.
5. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
6. Časový plán: Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba ponechat na místě stavby do kolaudace stavby.
8. Investor je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
9. Při nedodržení projektového řešení se stavebník - investor vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
10. Stavbu bude provádět fyzická nebo právnická osoba, s oprávněním vydaným podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. vázaná živnost „provádění staveb, jejich změn a odstraňování“. Stavebník sdělí písemně stavebnímu úřadu před zahájením prací název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění a každou změnu.
11. Stavebník zajistí vypracování dokumentace pro provádění stavby, dle ustanovení § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., která bude konkrétně obsahovat následující statické výpočty vypracované fyzickou osobou oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů tj. autorizovaným statikem:
  - A. Posouzení celkového přetížení základů včetně posouzení sednutí stavby.
  - B. Posouzení konstrukce dřevostavby včetně jejího kotvení.
  - C. Posouzení a ověření nosnosti stávajícího stropu nad 2. NP na základě průzkumu stávajícího stropního panelu.
  - D. Posouzení střešních vazníků.

12. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
- Před zahájením stavby stavebník předloží ke kontrolní prohlídce statické výpočty dle bodu A) podmínky č. 11 tohoto rozhodnutí.
  - Po demontáži stropních panelů nad 2. NP a před montáží dřevostavby stavebník předloží ke kontrolní prohlídce statický výpočet dle bodu C) podmínky č.11 tohoto rozhodnutí.
  - Před zahájením montáže dřevostavby stavebník předloží ke kontrolní prohlídce statický výpočet dle bodu B) podmínky č.11 tohoto rozhodnutí.
  - Před zahájením montáže střešních vazníků stavebník předloží ke kontrolní prohlídce statický výpočet dle bodu D) podmínky č.11 tohoto rozhodnutí.
  - Po dokončení hrubé stavby.

Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu oznámit.

13. Budou splněny podmínky uvedené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ze dne 17.05.2017 pod č. j. KHSSC 23527/2017:
- a) Během zkušebního provozu bude provedeno měření dozvuku v učebně č. 3.07 k ověření splnění normových požadavků. Měření bude provedeno oprávněným subjektem (akreditovanou nebo autorizovanou osobou).
  - b) Během zkušebního provozu bude provedeno měření parametrů umělého osvětlení v učebně č. 3.04 k ověření splnění normových požadavků. Měření bude provedeno oprávněným subjektem (akreditovanou nebo autorizovanou osobou).
  - c) Před vydáním kolaudačního souhlasu stavebník předloží doklad o tom, že voda z nově provedených rozvodů vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, rozsah „krácený“ dle přílohy č. 5 citované vyhlášky odběrové místo výtakový kohout u umyvadla na hygienickém zařízení dívek ve 3. NP. Odběr pitné vody i analýza bude provedena oprávněným subjektem (akreditovanou nebo autorizovanou osobou).
  - d) Před vydáním kolaudačního souhlasu stavebník předloží prohlášení od zhotovitele stavby o tom, že nové rozvody pitné vody byly provedeny z materiálů vhodných pro přímý styk s pitnou vodou.
14. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně, územní odbor Kolín, ze dne 30.1.2017 pod č. ev. KO-32-2/2017/PD:
- a) Dodržet požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby (PBR), které je nedílnou součástí projektové dokumentace.
  - b) K řízení o povolení užívání stavby budou zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje předloženy veškeré příslušné doklady prokazující splnění požárně technických vlastností výrobků, materiálů, systémů apod., na které se zpracovatel PBR odvolává.
  - c) Požárně dělící schody kolem schodiště (chráněné únikové cesty) budou všechny provedeny dle PBR – tzn. pro 2.NP REI 45DP1 a pro 3.NP EI 30 DP1 (keramické tvárnice tl. min. 175 mm). Tato skutečnost není jasně zakreslena ve stavebních výkresech D 1.1.b - 03 a D 1.1.b – 04 a požadujeme materiálové ověření stěn ve 2. NP i u mezipodesty.
  - d) Požadujeme trvale označit výtah dle § 10 vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění, v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty (v každém podlaží) bezpečnostní tabulkou „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.
15. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Městského úřadu Kolín, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 30.10.2017 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 113323/17-Tv:
- a) Z hlediska nakládání s odpady: S odpady, které vzniknou realizací stavby, včetně odpadů ze zařízení staveniště, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů, v platném znění), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby.
- V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí.

Před zahájením prací bude odboru životního prostředí a zemědělství MěÚ Kolín písemně sdělena firma odpovědná za nakládání s odpady (jméno odpovědného pracovníka) v rámci zařízení staveniště a stavby.

Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby a doložit způsob jejich odstranění.

- b) Z hlediska ochrany ovzduší: nemáme námítky za podmínky, že:

Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodu plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).

16. Práce budou prováděny tak, aby okolí bylo co nejméně obtěžováno hlukem a prachem.

17. Práce, které překračují hluk 40 dB, nesmí být prováděny v době od 22,00 do 6,00 hodin.

18. Zařízení staveniště:

Pro zařízení staveniště bude vymezena část prostor na pozemcích stavebníka v rámci areálu školy.

Staveniště bude zajištěno takovým způsobem, aby nepovolaná osoba nemohla vniknout na stavbu.

Příjezd na staveniště bude po stávajících komunikacích z ulice Mnichovická a U Kostelíčka, Kolín V.

Po dokončení stavby bude zařízení staveniště zlikvidováno a stavbou dotčené plochy budou uklizeny.

19. V případě, že při provádění stavby, odstraňování stavby, provádění udržovacích prací, provádění nařízených úprav a prací bude užíváno veřejné prostranství, veřejná komunikace (místní komunikace, vozovka, chodník apod.) k umístění zařízení staveniště, skládky stavebních hmot a materiálů, lešení, stavební suti, kontejneru, provádění stavebních prací nebo provádění výkopových prací apod., je povinnost stavebníka nebo hotovitele stavby (anebo vlastníka stavby při provádění udržovacích prací) podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění podat Odboru dopravy Městského úřadu Kolín **Žádost o zvláštní užívání místní komunikace – na provádění stavebních prací** nebo **Žádost o zvláštní užívání místní komunikace – pro umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací** (vydání rozhodnutí k povolení zvláštního užívání místní komunikace).

Zábor veřejného prostranství podléhá poplatku podle Vyhlášky č. 4/2005 o místních poplatcích, tj. 5,- Kč/m<sup>2</sup>/den.

20. Po dokončení stavby ve smyslu ustanovení § 124 požádá stavebník o povolení uvedení stavby do zkušebního provozu během něhož budou provedena kontrolní měření požadovaná orgánem ochrany zdraví viz podmínka č. xx tohoto rozhodnutí.

21. Stavbu lze trvale užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

22. Nejméně 30 dní před záměrem započít s užíváním stavby je stavebník ve smyslu § 119 a následujících stavebního zákona povinen podat na odbor výstavby stavební úřad Městského úřadu Kolín žádost o kolaudační souhlas, ke kterému přiloží doklady o jednání s orgány státní správy, pokud byla vedena. Nejdéle při závěrečné kontrolní prohlídce musí stavebník předložit rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení, případně jiná opatření dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními předpisy včetně dokladů o splnění požadavků na ochranu zdravých životních podmínek, revizní zprávy o provedení a odzkoušení všech instalací podle příslušných ČSN (elektroinstalace, výtahu...), doklad o likvidaci



odpadu, popis a zdůvodnění provedených odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby (dojde-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci), zápis o odevzdání a převzetí stavby, plná moc v případě zastupování stavebníka, certifikát autorizovaného inspektora, pokud bude vyhotoven, doklad o výsledcích zkušebního provozu, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).

Označení účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona a § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen "správní řád"):

- Město Kolín, IČ 002 35 440, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I.

#### **Odůvodnění:**

Dne 6.1.2017 obdržel stavební úřad žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: nástavba budovy přístavby ZŠ Kolín V, Mnichovická na pozemku parc. č. st. 507/1 v katastrálním území Kolín, kterou podalo Město Kolín, IČ 002 354 40, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní souhlas pro stavbu vydal Městský úřad Kolín, odbor výstavby - stavební úřad dne 1.8.2017 pod č.j. MUKOLIN/SU 76209/17-pes.

Protože předložená žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení dle ustanovení § 111 stavebního zákona, bylo stavební řízení dne 2.2.2017 přerušeno a stavebník vyzván k odstranění nedostatků podání v termínu do 31.3.2017. Na žádost stavebníka byla tato lhůta prodloužena s konečným termínem do 23.11.2017. Žádost byla doplněna dne 6.10.2017.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 18.10.2017. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost již poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provedení a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo účastníkům řízení doručeno do vlastních rukou. V průběhu řízení ve stanovené lhůtě nebyly námitky a připomínky uplatněny.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků stavebního řízení takto:

Uvedení všech účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 stavebního zákona:

a) stavebník:

Město Kolín, IČ 002 35 440, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem:

netýká se

c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem:

netýká se

d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu:

netýká se

e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm:

- Miroslav Kasarda, Leoše Janáčka 359, Kolín II, 280 02 Kolín 2

- Petr Kasarda, Říční 212, Kolín V, 280 02 Kolín 2

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

f) ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu

netýká se.

g) osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis

netýká se.

K žádosti a v průběhu řízení bylo předloženo:

- projektová dokumentace stavby zpracovaná: Ing. Martin Škorpík, projekce, inženýring, IČ 667 67 849, V Břizách 794, 280 02 Kolín II

- vypracoval: - arciteltonicko-stavební řešení  
 - stavebně konstrukční řešení  
 - technika prostředí staveb  
 - elektroinstalace  
 Ing. Martin Škorpík, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0001840  
 - požárně bezpečnostní řešení:  
 Ing. Alena Kukralová, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, ČKAIT 0007112
- plán kontrolních prohlídek
  - doklad o vlastnictví nemovitosti - výpis z KN
  - snímek PM
  - vyhodnocení akustické situace v chráněném venkovním prostoru stavby zpracovaná 03/2017 EKOLA group, spol. s r.o. Praha s.r.o., IČ 639 81 378
  - územní souhlas ze dne 1.8.2017 pod č.j. MUKOLIN/SU 76209/17-pes

#### Stanoviska sdělili:

#### Dotčené správní orgány:

- souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územní odbor Kolín ze dne 30.1.2017 pod č. ev. KO -32 – 2/2017/PD
- stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Kolín ze dne 17.5.2017 pod č.j. KHSSC 23527/2017 a ze dne 27.10.2017 pod č.j. KHSSC 58517/2017
- vyjádření Městského úřadu v Kolíně, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 16.1.2017 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 1984/17-Tv a ze dne 30.10.2017 pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 113323/17-Tv
- závazné stanovisko Ministerstva obrany -Vojenská ubytovací a stavební správa, Teplého A.1899, 530 00 Pardubice, sp. zn. 1200/60348/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 13.2.2017

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 110 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány, stanovil podmínky pro provedení stavby, schválil plán kontrolních prohlídek, zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad v průběhu řízení zjistil, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků stavebního řízení; neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, a proto rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

#### **Poučení**

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení předá stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

#### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Doručení písemnosti pomocí datové schránky upravuje § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, který stanoví přednostní doručování prostřednictvím datové schránky. Doručení usnesení prostřednictvím datové schránky se považuje za doručené, jestliže se osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému usnesení, nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí dodáno do datové schránky (§ 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). Usnesení se považuje za doručené posledním dnem výše uvedené 10 denní lhůty.

V případě doručování prostřednictvím poštovních služeb stanoví § 23 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že nebyl-li adresát tohoto rozhodnutí zastižen, rozhodnutí se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, jehož prostřednictvím se doručuje. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Otisk úředního razítka

Jana Pešíková, v.r.  
referent  
oprávněná úřední osoba



**Za správnost vyhotovení**

**Věra Lapšanská**

**úřední osoba**

#### Příloha:

- ověřená projektová dokumentace vypracoval Ing. Martin Škorpík, projekce, inženýring, IČ 667 67 849, datum 11/2016
- štítek „Stavba povolena“ si stavebník vyžádá po nabytí právní moci rozhodnutí

#### Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Miroslav Kasarda, Leoše Janáčka 359, Kolín II, 280 02 Kolín 2
- Petr Kasarda, Říční 212, Kolín V, 280 02 Kolín 2

Datová schránka:

- Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, 9kkbs46
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

Dotčené orgány:

- Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 280 12 Kolín

Datová schránka:

- HZS Středočeského kraje územní odbor Kolín, Polepská 634, 280 00 Kolín, DS: OVM\_R, xjjhpq3

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje územní pracoviště v Kolíně, Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 2, DS: OVM, hhcai8e

Na vědomí:


- Městský úřad Kolín, odbor školství, kultury a sportu, Karlovo náměstí, 280 12 Kolín I



**Ing. Martin Škorpík**  
projekce, inženýring

V Břízách 794, 280 02 Kolín 2  
tel. 607 847 839  
[mskorpik@skorpik.eu](mailto:mskorpik@skorpik.eu)

**projektová dokumentace  
pro stavební povolení**

název stavby	Nástavba budovy přístavby ZŠ Mnichovická v Kolíně 5		
investor	Město Kolín Karlovo náměstí 73 280 12 Kolín I IČ 235 440		
místo stavby	Mnichovická 62, Kolín 5		
zodpovědný projektant	Ing. Martin Škorpík V Břízách 794, 280 02 Kolín 2 IČO 667 67 849 ČKAIT 0001840		
datum zpracování	11/2016	číslo paré	1

SV 1826/12

126