

ČR – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

územní odbor Kolín

Adresa: Polepská 634, 280 02 Kolín

Tel.: 950 885 129

Fax: 950 885 128

E-mail: spisovna.ko@sck.izscr.cz

Ev. č. KO - 32 - 2/2017/PD

Kolín 30. 1. 2017

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

Město Kolín
Karlovo náměstí 78
280 02 Kolín

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

(Vyřizuje za PO: por. Ing. Iva Kuchařová, tel.:950 885 161, e-mail: iva.kucharova@sck.izscr.cz)

Místo stavby : Kolín V, Mnichovická 62, 280 02 /k. ú. 668150/
č. parc. 507/1

Název stavby : Nástavba budovy přístavby ZŠ,
Mnichovická v Kolíně V

Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín

Předložená dokumentace : Dokumentace k stavebnímu řízení, vč. PBŘ z 12/2016

Zpracovatel PBŘ : Ing. Alena Kukralová (AO 0007112)

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne: **6. 1. 2017** a k této vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko s podmínkami.

Toto stanovisko je vázáno na splnění uvedených podmínek:

Dodržet požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen PBŘ), které je nedílnou součástí projektové dokumentace.

K řízení o povolení užívání stavby budou zástupci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje předloženy veškeré příslušné doklady prokazující splnění požárně technických vlastností výrobků, materiálů, systémů apod., na které se zpracovatel PBŘ odvolává.

Požárně dělící stěny kolem schodiště (chráněné únikové cesty) budou všechny provedeny dle PBŘ – tzn. pro **2.NP REI 45DP1** a pro **3.NP EI 30 DP1** (keramické tvárnice tl. min. 175mm). Tato skutečnost není jasně zakreslena ve stavebních výkresech D 1.1.b – 03 a D 1.1.b – 04 a požadujeme materiálové ověření stěn ve 2.NP i u mezipodestý.

Požadujeme trvale označit výtah dle § 10 vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném znění, v kabině výtahu a vně na dveřích výtahové šachty (v každém podlaží) bezpečnostní tabulkou „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Do 31.3.2017 bude HZS předložena projektová dokumentace zařízení domácího rozhlasu s nuceným poslechem.

Odůvodnění

Mimo uvedené podmínky posouzená dokumentace splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci si Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany a ochrany obyvatelstva.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

plk. Ing. Vladimír Dyňbyl
ředitel územního odboru
rada

