



DOKUMENTACE PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: „Nástavba odborných učeben pro Základní školu Kolín V., Mnichovická 62“ (dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Město Kolín
Právní forma zadavatele: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I
Zadavatele zastupuje: Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
IČO zadavatele: 00235440
DIČ zadavatele: CZ00235440
Druh zadávacího řízení: **ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ**
dle § 53, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd. předpisů (dále: „zákon“)
Pověřená osoba zadavatele: Ing. Josef Bárta-veřejné zakázky s.r.o., Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 - ze dne 26. 4. 2019

Vážení dodavatelé,
na základě podání žádostí dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace (ZD), poskytujeme v souladu s ustanovením § 98 zákona obdobně tyto vysvětlení ZD:

Dotaz č. 1:

V dodatečně předaném požárně bezpečnostním řešení je požadavek na ucelenou sestavu vnějšího zateplení obvodových stěn, která musí vykazovat třídu reakce na oheň alespoň B. Což splňuje deska EPS70 fasádní.

Ve skladbě SO 03 a VV v SO 01 – Nástavba 3.NP v položkách 88 a 89 je uvedena deska izolační minerální tl.140mm.

Zateplení vnějších obvodových stěn 1.NP a 2.NP je navrženo z EPS 70 fasádní tl.140mm. Z jakého důvodu je 3.NP navrženo z minerální vaty?

Co platí, žádáme o kontrolu a opravu VV?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Návrh je správně, 3.NP je zatepleno minerální vatou z důvodu požadavku na jiný součinitel difuzního odporu s ohledem na charakter konstrukce. Vše tedy platí, co je uvedeno v projektové dokumentaci.

V Kutné Hoře-Malíně dne 26. 4. 2019.

Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele