

Radim Kozlovský
Autorizovaný technik pro pozemní stavby
Okružní 1 375
280 02 Kolín V

NAŠE ZNAČKA: 149/18/Sp

V Kolíně dne: 18. 12. 2018

**Věc: vyjádření k PD pro ohlášení záměru stavby: „ÚPRAVA SCHODIŠTĚ
A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ v ul. Kmochova a ul. Jaselská na
parc. č. 2982/2, 2982/6, 2576/1, 2576/8, 1515, 2576/1, 2576/8, 2576/9,
2989/56, 2989/57, 2989/62, 2989/58, 2567/181, 2567/181, 2575/3,
2575/5, 2575/6, 2575/7, 2575/8 v k. ú. Kolín“**

AVE Kolín s.r.o. jako správce veřejných prostranství **nemá námitek** k navrhované akci za předpokladu, že stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace a při splnění následujících podmínek:

1. zahájení stavby oznámí investor správci - AVE Kolín s.r.o.,
2. 14 dní před zahájením zemních prací požádá stavebník o vytyčení kabelů V.O., v případě odkrytí kabelů V.O., bude před zasypáním vyzván ke kontrole p. Slavík, tel. 602 298 283,
3. po dokončení prací budou okolní povrchy opraveny v rozsahu dotčeném stavbou včetně konstrukčních vrstev, výkopy budou při záhozu řádně zhutněny po vrstvách max. 20 cm,
4. typ lavičky a odpadkového koše bude odsouhlasen odborem regionálního rozvoje a územního plánování města Kolína,
5. stavba umožní svoz SKO a separovaného odpadu z této lokality, včetně vynášení košů, nebude-li možné bezpečně odpad svážet z důvodu stavebních prací na komunikaci, stavebník přistaví nádoby na bezpečné místo svozu odpadu, termíny a místa svozu odpadu budou upřesněny při předání staveniště a při předání povrchů místní komunikace a zeleně,
6. zeleň:
 - a. doplnění ornice bude respektovat kořenový krček všech stromů, aby nedošlo k následně možné hnilobě borky a možnému úhynu - narušení provozní bezpečnosti stromů (tzn. ornici nedoplňovat až ke kmenům),
 - b. při výkopových pracích bude co nejvíce šetřena okolní zeleň a trávničky, nebudou poškozeny stromy ani keře,
 - c. výkopy vést nejméně 1,5m od paty stromu, při možnosti poškození kořenového systému zabezpečit jejich alternativní zakrytí, v případě možného poškození kmenů zabezpečit jejich bednění,
 - d. před zasypáním výkopu bude správce vyzván ke kontrole kořenového systému, bez které nesmí být výkop zaházen, kontakt: pí Kuthanová, 606 639 032,


- e. při záhozu výkopu bude provedeno 2x zhutnění, konečná úprava výkopu se provede srovnáním povrchu tak, aby navazoval na okolní terén, uhrabe se a oseje travním semenem,
- f. stejná konečná úprava platí i pro povrchy zeleně, které sloužily jako skládka materiálu.

S pozdravem

Vyřizuje: Mgr. Pavel Soukup
mob: +420 733 697 442
pavel.soukup@ave.cz

Ing. Adéla Vokounová

Mgr. Pavel Soukup



25
AVE
AVE Kolín s.r.o.
Třídvorská 1501
280 02 Kolín V
IČO: 25148117 DIČ: CZ25148117