

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Radim Kozlovský
Okružní 1375
280 02 KOLÍN 5

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 118079/18-Tv
Spisová zn.: OZPZ 400/2018

Vyřizuje: Daniela Tvrdíková
Telefon: 321 748 334
E-mail: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Počet listů: 1
Příloh/listů: 1/0

Datum: 19.12.2018

Úprava schodiště a veřejného prostranství- ul. Kmochova - Jaselská, Kolín III, na pozemcích č. 2982/2, 2982/6, 2576/1, 2576/8, 1515, 2576/1, 2576/8, 2576/9, 2989/56, 2989/57, 2989/62, 2989/58, 2567/181, 2575/3, 2575/5, 2575/6, 2575/7, 2575/8, k. ú. Kolín. Projektová dokumentace „Úprava schodiště a veřejného prostranství“, zakázka č. 1811, datum říjen. 2018, zpracoval Příprava a realizace staveb, Radim Kozlovský, Autorizovaný stavitel pro pozemní stavby, Okružní 1375, Kolín V, investor/ vlastník Město Kolín, Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín 1 - vyjádření k projektové dokumentaci pro vydání ohlášení záměru stavby

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na základě žádosti, kterou obdržel dne 11.12.2018, následující vyjádření:

- a) Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Zemanová, tel. 321 748 342): nemáme námitek **za** podmínky, že s odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob).
- b) Z hlediska vodoprávního úřadu (vyřizuje Ing. Mukařovská, tel. 321 748 349): nemáme námítky.
- c) Z hlediska ochrany ovzduší vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky.
- d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339): nemáme námitek.
- e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny vyřizuje Felixová, tel. 321 748 337. Ing. Matyášová, tel. 321 748 338): při realizaci stavby je nutné dodržet tyto podmínky:
1. Veškeré stavební práce, které budou probíhat v blízkosti dřevin, budou provedeny ručním výkopem a selektivním přístupem k obnaženým kořenům.
 - a. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
 - b. Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány. V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení

odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.

- c. Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu. Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
 - d. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je minimalizace doby otevření. Ochrana může být provedena například:
 - i. zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
 - ii. překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
 - iii. instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.
2. Stavební práce musí být provedeny tak, aby nedošlo ani k poškození nadzemních částí dřevin.

f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Pospíšilová, tel. 321 748 336): nemáme námítky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD

odbor
životního prostředí
a zemědělství
KOLÍN
6.01



Ing. Radek Smytný
vedoucí odbo/u životního
prostředí a Zemědělství

Přílohy

projektová dokumentace