



- ROZVADÉČ NN
- ⚡ S1.1 JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ — 1
 - ⚡ 203.2 ZÁSUKA JEDNÁNÁSOBNÁ 16A, 250V
 - ⚡ E203.2 PROVOZNÍ POTŘEBY A NAPÁJENÍ EXPOZICE
 - ⚡ ODTAĤ VÝVOD 230VAC PRO PEVNÉ PŘIPOJENÍ
 - ⚡ KOTEL VÝVOD 400VAC PRO PEVNÉ PŘIPOJENÍ
 - ⚡ VENTILÁTOR ODSÁVACÍ
- INFORMÁCIE, FOTOLUMINISČENÉ TABULKY PRO BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENÍ ÚNIKOVE CESTY

	OSVĚTLENÍ
	ZÁSUVKY NN
	SVOD A TRASA SVODU BLESKOSVODU
	JÍMAČ BLESKOSVODU

POPIS ZPŮSOBU NAVRŽENÉHO OVLÁDÁNÍ
SVĚTEL A EXPOZIC V BUDOVĚ
PRO OSVĚTLENÍ A NAVRŽENÉ EXPOZICE
V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH
JE POPSÁN V PŮDORYSU
PRVNÍHO PATRA STARÉ ŠKOLY

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ SE SEK.
S NOŽOVÝMI POJISTKAMI
STÁVAJÍCÍHO PŘÍVODU 400VAC
PŘI INSTALACI NEBUDE POUŽIT
(VYUŽITÍ URČÍ UŽIVATEL)

Č.	Název místnosti	Plocha (m ²)	Matériál podlahy	POVRCH KONSTRUKCÍ
101	CHODBA	5,69	bet.hist. šach. dlažba	RS02+malovaný sokl
102	EXPOZICE 1	34,47	prkenná podlaha	RS02+dřev. sokl, lišta
103	ČERNÁ KUCHYŇ	2,83	cihlová dlažba	RS02+dřev. sokl, lišta
104	SCHODIŠTE	2,50	dřevěné stupně	RS02
105	EXPOZICE 2	8,32	prkenná podlaha	RS02+dřev. sokl, lišta
106	CHODBA	5,31	cihlová dlažba	RS02+malovaný sokl
107	POKLADNA	1,56	cihlová dlažba	RS02+malovaný sokl
108	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ	4,24	prkenná podlaha	RS02+dřev. sokl, lišta
109	WC	2,31	keramická dlažba	RS02+keramický sokl
110	UKLID	0,75	keramická dlažba	RS02+keramický sokl
111	TECHNICKÉ A TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	11,29	prkenná podlaha	RS02+dřev. sokl, lišta

KABELOVÉ TRASY BUDOU VEDENY V OPRAVOVANÝCH PODLAHÁCH A NA PŮDĚ A K JEDNOTLIVÝM STROPNÍM PRVKŮM BUDOU PROVEDENY PRŮRAZEM Z HORNÍHO PODLAŽÍ. HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA BUDE VEDENA KOMÍNEM S VENTILACÍ A ROZVODEM PO PŮDĚ.

AUTOR NÁVRHU:		VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: 		GENÉRALNÍ PROJEKTANT:	
Ing. Radek Pírek Michal Holub		Ing. Radek Pírek Michal Holub		Ing. Ivo Skoták autorizovaný inženýr č. autorizace: 1003896		Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubenec, IČ: 27086631	
HIP:							
Václav Jankovský, DIŠ.							
STAVEBNÍK: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín				STUPEŇ PROJEKTU: DZS			
AKCE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE				DATUM: 06/2016		Č. PARÉ:	
				MĚŘÍTKO: 1:50			
OBJEKT: SO 02- STARÁ ŠKOLA				Č.OBJEKTU: D.1.02			
ODDÍL: TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				Č. ODDÍLU: D.1.4			
PODODDÍL: ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				Č. PODODDÍLU: D.1.4.d			
VÝKRES: PŮDORYS 1.NP, PRÍZEMÍ				Č. VÝKRESU: D.1.4.d.02			