


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-03 - OBJEKT KOSTNICE - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

OKAPOVÝ SYSTÉM KOSTNICE

KL01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 25

DRUH	klempířský prvek
UMÍSTĚNÍ	kostnice - exterieur
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	měděný plech, plast
ROZMĚR	100 mm/cca 57 m Ø /délka
POPIS	nástřešní žlab půlkruhového průřezu z měděného plechu + 2x okapový svod plastový, napojený měděným žlabovým kotlíkem novodobý prvek zachovalý
NÁVRH	repase - klempířská oprava oprava - sejmutí před zahájením oprav Kostnice - zhodnocení stavu - vyčištění, oprava, případně výměna poškozených částí - odhad do 15 % - výměna plastového svodu za měděný - zpětné osazení do původní polohy po dokončení oprav 
POZNÁMKY	
PŘÍLOHY	