

1938/19

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:
Ze dne: 09.04.2018

Vodos s. r. o.
Legerova 21
280 02 Kolín III

Spis. zn.: S- KHSSC 18245/2019
Č. j.: KHSSC 18245/2019

Vyřizuje: Černíková
Tel.: 321 751 018
E-mail: michaela.pajerova@khsstc.cz

Datum: 29.04.2019

VODOS s.r.o., Kolín	
Došlo dne:	06. 05. 2019
Přiděleno:	
Č.: 1938/19	Přílohy: 1

Projektová dokumentace akce „**Rekonstrukce čerpací stanice odpadních vod K Rybníku, Kolín - Štítary**“ - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze k územnímu a stavebnímu řízení

Na základě žádosti stavebníka – Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I, zastoupeného na základě plné moci společností Vodos s. r. o., Legerova 21, Kolín III, IČ 47538457, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad věcně příslušný podle ust. § 77 odst. 1 a § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a jako orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení stavby „**Rekonstrukce čerpací stanice K Rybníku, Kolín - Štítary**“ v rozsahu právní úpravy provedené § 3 odst. 1 a § 5 zákona.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 správního řádu toto **z á v a z n é s t a n o v í s k o**:

S předloženým návrhem projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení stavby „**Rekonstrukce čerpací stanice K Rybníku, Kolín - Štítary**“ **s e s o u h l a s í**.

V souladu s § 77 odst. 1 zákona se souhlas váže na splnění těchto podmínek :

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou KHS předloženy výsledky laboratorního rozboru vzorku vody z konce přeložky vodovodu. Rozbor bude proveden včetně odběru vzorků akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v rozsahu „krácený“ rozbor dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly (dále jen „vyhláška 252“), ve znění pozd. předpisů.
2. Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených pro styk s pitnou vodou dle požadavku § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1)


vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (dále jen „vyhláška 409“), ve znění pozd. předpisů.

Odůvodnění:

Dne 10.04.2019 byla doručena KHS k posouzení projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení rekonstrukce stávající čerpací stanice odpadních vod K Rybníku, Kolín – Štítary. Projekt zpracoval Ing. Martin Soudek, Ph.D., 4/2019.

Stavbou dojde k demolici tří kanalizačních šachet, stávajícího vystrojení čerpací stanice a osazení nového technologického vystrojení (čerpadla EMUPORT). Dále bude realizována odlehčovací železobetonová usazovací nádrž s bezpečnostním přelivem, spojnou částí a vírovým regulátorem. Součástí stavby je i přeložka části vodovodního řadu v celkové délce 11,7 m.

Projektová dokumentace byla posouzena z hlediska zákona o ochraně veřejného zdraví. Dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 4 odst. 7 písm. a) vyhlášky 252, je třeba ověřit kvalitu vody z přeložky vodovodu, proto byla dána podmínka č. 1. Podmínka č. 2 vychází z požadavků § 5 zákona ve spojení s § 3 odst. 1) vyhlášky 409.


Ing. Jana Motýlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Kolín



Rozdělovník

Adresát + PD

KHS Stč. kraje, ÚP Kolín – HOK