

Zápis č.**PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz |
Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | IČ 24729035 |
DIČ CZ24729035 | zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí n. Lab., sp. zn. B 2145
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 |

DNE 13.12.2018 **BYLO VYTYČENO PODZEMNÍ VEDENÍ V KATASTRU MĚSTA/OBCE:****OBEC**

Kolin

ULICE

Brankovická

JINÉ URČENÍ MÍSTA VYTYČENÍ

Prostor mezi kámenou a tenis. kur.

VYTYČENÍ BYLO PROVEDENO V KABELOVÉM ÚSEKU

NN

☒ POMOCÍ HLEDAČE KABELŮ A SITUAČNÍHO PLÁNU☒ DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ Z GIS**NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY Č.**

ZE DNE

PRO STAVBU, AKCI

Výstavba tréninkové haly

SUBJEKT (DÁLE JEN OBJEDNATEL):

Raisa

ULICE, OSADA

Č.P. / Č. OR.

OBEC / MÍSTNÍ ČÁST

PSČ

DATUM NAROZENÍ / IČO**ODPOVĚDNÁ OSOBA**

P. Bisko

TELEFON

602 331 982

Vytyčení bylo provedeno na základě žádosti sdělení o existenci podzemních silových vedení ve správě PDS ze dne

vydaného pod zn. 0100 981 540

Vytyčení bylo provedeno ve všech místech možného ohrožení zařízení PDS jím pověřeným pracovníkem a označeno barvou. Vytyčení bylo provedeno dle požadavků pracovníků objednatele, kteří si vyznačenou trasu přeznačili kolíky / ¹⁾ barvou ²⁾. PDS neodpovídá za stav dodatečného označení a případné přemístění těchto kolíků. V případě nejasné trasy kabelového vedení budou v místech označených na situačním záznamu provedeny se zvýšenou opatrností ručně vykopané sondy k upřesnění umístění kabelů.

Vytyčený kabel je chráněn ochranným pásmem ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění. Ve vytyčeném úseku se může nacházet uzemňovací soustava nebo spojka, které jsou součástí kabelového rozvodu a nesmí být s nimi bez vědomí PDS jakkoliv manipulováno.

Přílohou je / není ²⁾ situační záznam vytyčeného zařízení (včetně okótování trasy kabelů), který pořídil objednatel / zástupce PDS ²⁾ s ohledem na to, zda je to na základě pevných bodů v okolí vytyčované trasy možné.

¹⁾ Nehodící se škrtně a případně se vyplní barva, kterou je trasa kabelu v terénu vyznačena.

²⁾ Nehodící se škrtně.

VYTYČENÍ PROVEDL**JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE, TELEFON**

za ČEZ Distribuce, a. s.

DNE

13.12.2018

PODPIS (RAZÍTKO)

PODMÍNKY PRO ČINNOST V OCHRANNÉM PÁSMU PODZEMNÍHO ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY:



- 1) Objednatel prokazatelně seznámí s polohou podzemního vedení pracovníky, kteří přijdou s vedením do styku a upozorní na možnou odchylku uložení vedení. Před zahájením stavby určí odpovědnou osobu jako dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů, vydaných pro práci v blízkosti elektrického zařízení pod napětím. Tato osoba musí být prokazatelně seznámena ČSN EN 50110-1.
- 2) Objednatel není oprávněn užít k provádění zemních prací mechanismy (hlubiče, bagry apod.) v prostoru 1 m na každou stranu od osy krajního kabelu, ve vzdálenosti 1–2 m na každou stranu od osy krajního kabelu je oprávněn užít mechanismy pouze po předchozím ověření přesné polohy kabelu pomocí ručně vykopaných sond.
- 3) Podkopané kabely a spojky budou podloženy a podchyceny tak, aby byla zajištěna ochrana proti mechanickému poškození a zemina pod podložkou musí být řádně udusaná. Obnažené kabely budou přikryty pevnou mechanickou zábranou (např. dřevěné korýtko) proti pádu volných předmětů a poškození třetí osobou. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů zajistí objednatel přítomnost odpovědného pracovníka PDS a požádá o uvedení kabelu do beznapětového stavu. V případech, kdy bude docházet k omezení dodávky elektřiny zákazníkům na dobu delší než 20 min., je objednatel povinen požádat PDS o vypnutí a zajištění zařízení alespoň 40 dnů předem.
- 4) Obnažení nevytyčených energetických zařízení objednatel okamžitě ohlásí na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860 (nepřetržitá služba) a s pokračováním prací vyčká až do obdržení dalších dispozic. Všechny odkryté kabely označí výstražnými tabulkami podle ČSN ISO 3864 a zamezí k nim přístup. Na toto telefonní číslo okamžitě ohlásí každé poškození vedení, poškození ochranného krytí kabelů nebo uzemnění, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše nebo přerušení dodávky elektřiny.
- 5) Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve objednatel ke kontrole odpovědného pracovníka PDS. Kontrola musí být domluvena předem při vytyčování kabelů ve správě PDS. Pracovník PDS provede kontrolu stavu kabelového vedení, zjištění viditelného poškození, dodržení původní trasy vedení a použití odpovídající technologie uložení zařízení PDS dle ČSN 33 2000-5-52. Pověřená osoba dá písemný souhlas k zasypaní kabelů, nebo v případě zjištění závad bude stanoven způsob a termín odstranění závad. Bez tohoto zápisu nesmí být kabely zakryty.
- 6) V případě vzniku škody či úrazu provozem elektrického vedení nebude objednatel uplatňovat vůči PDS náhradu.
- 7) Na vytyčenou trasu podzemního vedení nebude uskladňován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy těžkými vozidly musí být upraveny podle pokynů PDS. V ochranném pásmu zařízení se zároveň nesmí snižovat nebo zvyšovat konečná vrstva zeminy nad kabelem bez souhlasu PDS.
- 8) Nedodržení těchto podmínek je porušení právní povinnosti a objednatel se vystavuje právnímu postihu dle zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), v platném znění.
- 9) Veškeré náklady spojené s uvedenými podmínkami hradí investor (objednatel) stavby.
- 10) V případě zničení nebo vytrhání vytyčovacích kolíků, nebo v případě zahájení zemních prací v místě určení později než do 1 měsíce od provedení vytyčení, je objednatel povinen přizvat zástupce PDS k opětovnému určení polohy kabelu.
- 11) Investor odpovídá 36 měsíců za případné poškození zařízení PDS v místech souběhu a křížení se stavbou.
- 12) Další podmínky:

S TĚMITO PODMÍNKAMI BYL SEZNÁMEN A VYTYČENOU TRASU KABELU PŘEVZAL

Objednatel zajistí ochranu zařízení PDS v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN (především ČSN 33 2000-5-52 „Výběr a stavba elektrických zařízení“, ČSN 736005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“), PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti, ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení PDS, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení PDS během stavby i po jejím dokončení zajistí sám, nebo u svých dodavatelů především dodržováním podmínek pro činnost v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy PDS, které jsou nedílnou přílohou „Souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení DS PDS“ a na „Zápisu o vytyčení podzemního zřízení DS“. V případě, že objednatel bude provádět opravu svého zařízení, stavbu nebo jeho části pomocí třetí osoby, zavazuje se seznámit takovou osobu s těmito podmínkami a zavázat ji k jejich dodržování. Odpovědným subjektem ve vztahu k PDS je však nadále objednatel.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno podle jeho požadavků a to ve všech místech, kde může dojít k ohrožení podzemního silového vedení ve správě PDS.

ZA OBJEDNATELE

V 
JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE
OBJEDNATEL 

DNE 13. 12. 2018


PODPIS (RAZÍTKO)